

5. Kérdés: „A műszaki specifikáció szerint az elektromos kivitelezés során a meglévő hálózatra kell majd csatlakozni. Kérnénk annak pontosítását, hogy mi a jelenleg meglévő hálózat? A kamerarendszer kiépítéséhez milyen típusú szoftver és milyen típusú rögzítő az, ami jelenleg használatban van? Szükség lesz-e különleges vezérlési elemek beépítésre (pl. elektromos kapunyitás)? ”

Válasz: A kivitelezés helyszínén nincs meglévő hálózat. Az új áramszolgáltatói csatlakozás tervezett, a meglévő, telken lévő transzformátorról.


A térfigyelő rendszer rádiós átjátszó rendszerrel működik, melynek fogadó eszköze az önkormányzat épület tetején található. A rendszer kiépítéséhez csak a kamera eszközök kiépítése szükséges, külön szoftver és rögzítő nem szükséges. Egyéb különleges vezérlési elemek nem készülnek.

Budapest, 2017. április 11.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:


Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető





Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Mocsáry Mónika, közb. ref.

Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „**Budapest XVI. kerületben Reformáció Park építése, I. ütem**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi, **kiegészítő tájékoztatást** adja:

1. Kérdés: „Az ajánlati felhívásban a következő szerepel: III.1.3. Műszaki szakmai alkalmasság c) pontjában: 1 db minimum 40 millió Ft értékű köztér építés minimum 2 millió Ft értékű öntözőrendszer telepítés.

Kérnénk annak pontosítását, hogy a referencia összegeket Nettó Ft-ban, illetve Bruttó Ft-ban érti-e az Ajánlatkérő?”

Válasz: A kért referencia értékét Nettó összegben kell teljesíteni.

2. Kérdés: „Kérdezzük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a felhívás III.1.3) 2. pontjában, b. alpontjában szereplő „b.) 1 db darab, minimum 50m2 alapterületű épület építése tárgyú referenciát, amely egy kivitelezési szerződésen alapul” referenciaelvárást tekintetben elfogadható-e 50 m2 alapterületű épület felújítása is, mely egy kivitelezési szerződésen alapul?”

Válasz: Ajánlatkérő referenciaként épület építése tárgyú referenciát kér, épület felújítást nem fogad el.

3. Kérdés: „A projekt komplexitására tekintettel kérdésünk lenne, hogy helyszíni bejárást Ajánlatkérő szervez –e az esetleges helyszíni adottságok megismeréséhez?”

Válasz: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez. A beruházás helyszíne szabadon megtekinthető.

4. Kérdés: „A kiadott „Sashalom_Reformacio_park_I_Utem_utepités” költségvetés 4.3-as pontjában szereplő „ASZT Asztal székekkel” Hags asztalka, és székek típusát kérnénk pontosítani, ugyanis a gyártótól megkeresésünkre érkezett válasz szerint a kiírt típus nem szerepel a termékek között. ”

Válasz: Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő az I. ütem Környezetrendezés fejezetben az alábbi 4.3. tétel következő anyagminőséggel szerepeltesse:

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|---|---|
| 4,3 | ASZT Asztal székekkel 1000 x 400 mm 4 db szék, 1000 x 980mm méretű asztal porszórt (RAL 7004 - szürke) acél lábakkal, kezelt trópusi fa deszkázatú felülettel, C16/20-X1-16-S2 beton alaptestre rögzítve (Fabregas Marina Table Picnic vagy azzal egyenértékű) | 3 | db | | | 0 | 0 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|---|---|