



Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „**Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi **kiegészítő tájékoztatást** adja:

Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok átvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében:

- 8. Kérdés
- 9. Kérdés
- 10. Kérdés

1. Kérdés: „Kérjük szíveskedjenek megadni a szerződéskötés várható időpontját naptári napként. Az ajánlat részeként ütemtervet kell beadnunk, az egységes ajánlattétel érdekében kérjük a pontos dátum megadását.”
Válasz: A szerződéskötés tervezett időpontja megtalálható a Dokumentáció 4.6. pontjában. Az eljárást megindító felhívás V.3.6.16.) pontja alapján azonban a kivitelezési ütemtervet és minőségvizsgálati tervet csak a nyertes Ajánlattevőnek kell becsatolni a szerződéskötés időpontjáig, az ajánlat részeként nem kell beadni.
2. Kérdés: „A fapótlás kapcsán kérjük pontosítani az elvárt fafajokat és törzsátmérőket.”
Válasz: *Ctataegus laevigata* (kétbibés galagonya, cseregalagonya) 6 cm átmérővel.
3. Kérdés: „A füvesítésre és növényültetésre milyen időtartalmú utógondozást és garanciát kell vállalni?”
Válasz: Az eljárást megindító felhívás V.3.6.13.) pontja alapján a zöldfelület rendezési és kertészeti munkák vonatkozásában a jótállás időtartama 24 hónap.
4. Kérdés: „A kiadott terveken nem látszik a cserjék átültetésének a helye, rendelkezésre áll-e bővebb információ?”
Válasz: A cserjéket az adott ingatlan előtt az út és járda közötti területre kell ültetni.

Hídszerkezet:

5. Kérdés: „Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását abba, hogy a kéz és lábkorlát közötti kereszttartót milyen keresztmetszeti méretből kívánja megépíteni. A hídszerkezet műszaki leírása szerint 10 x 15 cm keresztmetszeti méretű kéz és lábkorlátból kell megépíteni, azonban a híd általános terve szerint 15 x 15 cm. Kérjük a T. Ajánlatkérőt az ellenmondást feloldani szíveskedjen.”
Válasz: A kereszttartót az általános terv szerinti 15x15 cm méretben kell megépíteni.

Aradi utca:

6. Kérdés: „A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nyilatkozata szerint Aradi utca 11. ingatlan előtt nincs leágazó vezeték kiépítve. A kiépítésének átfutási ideje 180 nap. Ezzel az idővel kell-e számolni a nyertes Kivitelezőnek?”

Válasz: Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban nincs feladata.

7. Kérdés: „A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nyilatkozata szerint Aradi utca 10 ingatlan előtt üzemelő vízgyűjtő aknájának cseréje szükséges. Ezzel kapcsolatosan a nyertes Kivitelezőnek van feladata, tekintettel arra, hogy ilyen tétel nem szerepel a költségvetésben?”

Válasz: Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban nincs feladata.

8. Kérdés: „Az útépítési műszaki leírás szerint kétoldali süllyesztett szegélyek közötti 0,65 m széles térkő burkolatú padkát kell építeni (a költségvetési kiírás mennyisége is ezt igazolja), a mintakeresztszelvény szerint a térkő burkolatú padka a kétoldali süllyesztett szegéllyel együtt 0,65 m. Kérjük a T. Ajánlatkérőt az ellenmondást feloldani szíveskedjen.”

Válasz: A mintakeresztszelvényen megadott méret a helyes. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, III. Felépítményi munkák fejezetben a 11. tétel minőségét és mennyiségét az alábbiak szerint javítsák:

11	62-310-105-003-10-00233	Burkolat készítése 3 cm laza vastagságú, 0-4 mm szemszerkezetű, agyamentes homokágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m ³ /m ² élesszemű homokkal hézagosítva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, [A BETON és VIACOLOR gyártmányú,] 20*10 cm , 8 cm magas térburkolókövel, normálkő, szürke padkburkolat	102	m ²
----	-------------------------	--	-----	----------------

9. Kérdés: „Számolásunk szerint a behajtók és a Szilas- patak melletti térkő burkolatú sávot lehatároló szegélyek mennyiségét a költségvetés nem tartalmazza. Kérjük a T. Ajánlatkérőt a süllyesztett szegélyek mennyiségét felülvizsgálni szíveskedjen.”

Válasz: A helyes mennyiség 400 m süllyesztett szegély. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, III. Felépítményi munkák fejezetben a 4. tétel mennyiségét az alábbiak szerint javítsák:

4	62-210-023-006-10-00304	Süllyesztett szegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton alaperendával, hézagosítással [A BETON és VIACOLOR gyártmányú,] kopóréteggel ellátott süllyesztett útszegélyből 40x25x15 cm [UTS400/25]	400	m
---	-------------------------	---	-----	---

10. Kérdés: „A költségvetés szerint 8 db 4 cm átmérőjű fákot kell pótolni, azonban 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 10.§ (5) bekezdés szerint minimum 6 cm átmérőjű fákot szabad ültetni. Kérjük a T. Ajánlatkérőt az ellenmondást feloldani szíveskedjen.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, IV. Favédelmi munkák fejezetben a 4. tétel minőségét és mennyiségét az alábbiak szerint javítsák:

4	"K"	Kivágott fák pótlása, kijelölt közterületen összesen 2 db, 6 cm átmérőjű meghatározott fajtájú fa ültetése, járulákos munkákkal	2	db
---	-----	--	---	----

11. Kérdés: „Az Aradi utcai hidépítésnél a Derozion gyepnemez hálóval vagy anélkül kerüljön terítésre? A tétel helyes mennyisége véleményünk szerint 80 m², a költségvetésben csak 8 m² szerepel.”

Válasz: Hálós megerősítésű gyepnemez kerüljön terítésre, melyet a költségvetésben szereplő mennyiséggel kérünk beárazni.

Újarad utca:

12. Kérdés: „A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nyilatkozata szerint Újarad utca 1. és 3. ingatlan előtt nincs leágazó vezeték kiépítve. A kiépítésének átfutási ideje 180 nap. Ezzel kapcsolatosan a nyertes Kivitelezőnek van feladata, tekintettel arra, hogy ilyen tétel nem szerepel a költségvetésben?”

Válasz: Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban nincs feladata.

13. Kérdés: „A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nyilatkozata szerint Újarad utca 4., 6. és 8. ingatlan előtti leágazó vezetékeket le kell süllyeszteni. Ezzel kapcsolatosan a nyertes Kivitelezőnek van feladata, tekintettel arra, hogy ilyen tétel nem szerepel a költségvetésben?”

Válasz: Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban nincs feladata.

Budapest, 2017. szeptember 1.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:



Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető



Jelen 3 oldalból álló kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

Budapest, 2017. szeptember 1.




Bodorics István
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00374
levelezési cím: 1027 Budapest, Fő u. 92. II. emelet 3.
e-mail: bodorics@apex-mm.hu