



MEGJEGYZÉSEK:

A víz betáplálás és a csatorna elvezetés tényleges helyét a felújítást megelőző bontási munkákkal egyidejűleg, feltárással szükséges meghatározni. Az ivóvíz nyomócső hálózat anyaga "ötrétegű" műanyagcső, a csőrendszerhez tartozó préskötéses idomokkal. A szerelésnél a gyártó által előírt technológiai utasítások betartása kötelező! A gerincvezeték álmennyezet felett halad, gumis bincses rögzítéssel. Az ágvezetékek falban szereltek. A gerincvezetéseket 13mm, az ágvezetéseket 9mm kaucsukbázisú, párazáró, égve nem csepegő csőhéjjal szükséges szigetelni. A csatorna hálózat csőanyaga DN63 átmérőig PVC, felette KG-PVC, gumigyűrűs idomokkal. Többtrétegű, "habosított" KG-PVC cső használata tilos! Alkalmazandó lejtés: D63mm csőátmérő alatt 2%, felette 1%. Az alaplemez alatti lefolyócsöveket körben min. 10cm takarású homokágyba szükséges eltakarás előtt műanyag csövek esetében a gyártó által előírt nyomáspróbát, lefolyócső alapvezetékek esetében 2m vízoszlop nyomású, 24h időtartamú tömörségi próbát szükséges tartani. Eltakarás kizárólag sikeres, dokumentált, és műszaki ellenőr által ellenjegyzett nyomás- illetve tömörségi próba után megengedett! Az eltakart vezetékeket megvalósulási terven és fotókon is dokumentálni szükséges. Minden elzárószerelvény kezelhetőségét biztosítani szükséges. A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani! Az elvégzendő feladat tartalmát a tervek, a költségvetési kiírás, és a műszaki leírás együtt határozzák meg.

JELMAGYARÁZAT:

- szennyvíz csatorna falban vezetve
- szennyvíz csatorna padló alatt vezetve
- használati hidegvíz vezeték
- használati melegvíz vezeték
- cirkulációs vezeték
- gömbcsap
- vízszűrő
- vizes berendezési tárgy azonosító szám

K-ARC Kreatív Műhely Kft. 1121 Bp. Arató utca 30.	Tervezés tárgya: Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat (1163 Budapest Havashalom utca 43.) Gyermekek orvosi rendelő felújítása és átalakítása 1165 Budapest, Centenárium sítány 24.	Terv megnevezése: Vízellátás-csatornázás / Alaprajz	
			Dátum 2017.02.27
			Lépték M1:50 (420x420)
			Tervfajta Kiviteli
Építész tervező: Mlassin Gergely É 01-4505	Terv megnevezése: Vízellátás-csatornázás / Alaprajz	Rajzsám Gvcs-01	
Építész tervező: Nyitrai Tünde É 01-4221			
Épületgépészet: Barczi Ferenc G 01-11788			