



JELMAGYARÁZAT:

- spirálkorcolt horganyzott acél légszatórna
- flexibilis alumínium légszatórna, DN100
- Airvent KVP100 légszelep
- műanyag visszacsapó szelep DN160
- csővégzáró dugó (tisztítás céljára)
- gravitációs átszellőzés
- 15x15cm alsó-felső kerámia rács

MEGJEGYZÉSEK:

A légszatórnák a mennyezet alatt haladnak.  
A vizesblokk elszívó ventilátorok két fordulatúak. Az alacsony fordulatot napi programos időzíftő kapcsolja, nappali időszakban óránként 10 percre.  
Az elszívással ellátott vizesblokkokban a világítás felkapcsolásakor az automatikának magas fordulatszámra szükséges váltania az elszívó ventilátort.  
A világítás lekapcsolása után 15 perc utánfutást szükséges biztosítani. A kukatárolóban a ventilátort időzíftő indítja, óránként 10 perc időtartamra.  
A terv a műszaki leírással és a tervezői költségvetéssel együtt érvényes!

<div>K-ARC</div> <div>Kreatív Műhely Kft.</div> <div>1121 Bp. Arató utca 30.</div>	Tervezés tárgya:		
	Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat		
	(1163 Budapest Havashalom utca 43.)		
	Felnőtt orvosi rendelő felújítása és átalakítása		
	1165 Budapest, Centenárium sétány 24.		
Építész tervező: Mlassin Gergely É 01-4505	Terv megnevezése:		Dátum 2017.02.27
Építész tervező: Nyitrai Tünde É 01-4221	Légtechnika / Alaprajz		Lépték M150 (420x420)
Épületgépészet: Barczi Ferenc G 01-11788			Tervfajta Kiviteli
			Rajzszám
			GL-01