



Hsg. srsz.	Helyiség név	Belső hőmérséklet [°C]	Radiátor típus	Névleges hőleadás [W]	Hőfoklépcső	szorzó	Tényleges hőleadás [W]
11	Wc	20	(BEK) 11-600-400	494	70/55/20	0,64	315
10	Akadálymentes mosdó	20	(BEK) 11-900-800	1 384	70/55/20	0,64	882
09	Tak.szer raktár	15	(BEK) 11-600-400	494	70/55/15	0,74	366
02/a	Beteg váró / 18 fő/	22	(DK) 22-900-900	2 761	70/55/22	0,60	1 653
02/b			(DK) 22-900-500*	1 534	70/55/22	0,60	918
01	Széf fogó	18	(DK) 22-900-600	1 841	70/55/18	0,68	1 252
07	Wc	20	(BEK) 11-600-400	494	70/55/20	0,64	315
04	Asszisztens	24	(DK) 22-900-800	2 454	70/55/24	0,56	1 371
06	Előttér	18	(BEK) 11-600-400	494	70/55/18	0,68	336
05	Elkülönítő - kartonozó	22	(BEK) 11-900-800	1 384	70/55/22	0,60	829
08	Kukataroló	5	(BEK) 11-900-500	865	70/55/12	0,80	692
14	Egészséges gyermekrendelő	24	(DKEK) 33-900-1200	4 968	70/55/24	0,56	2 775
16	Védőnők	24	(DK) 22-900-1400	4 295	70/55/24	0,56	2 399
15	Kis mama tanácsadó	24	(DK) 22-900-600*	1 841	70/55/24	0,56	1 028
21	Személyzeti öltöző	22	(BEK) 11-900-500	865	70/55/22	0,60	518
20	Teakonyha	20	(BEK) 11-600-400*	494	70/55/22	0,60	296
18	Mosdó	20	(BEK) 11-600-400*	494	70/55/20	0,64	315
17	Wc	20	(DK) 22-900-400	1 227	70/55/20	0,64	782
13/a	Egészséges váró / 10 fő/	22	(DK) 22-900-1200	3 681	70/55/22	0,60	2 204
13/b			(DK) 22-900-1000*	3 068	70/55/22	0,60	1 837
12	Széf fogó	18	(DK) 22-900-600	1 841	70/55/18	0,68	1 252
03	Beteg gyermekrendelő	24	(DKEK) 33-900-1600	6 624	70/55/24	0,56	3 701

Megjegyzés: a *-gal jelzett tételek új radiátorok, a többi meglévő, elbontás után áthelyezett

A gerincvezetékek álmennyezet feletti haladnak, a kazán felé emelkedéssel, 19mm égve nem csepegő kaucsukbázisú szigeteléssel ellátva. Az ágvezetékek gipszkarton falban haladnak, 13mm szigeteléssel ellátva. A radiátorok sarok kivitelű termosztátfejes radiátorszeleppel szereltek. A hőközpont kapcsolást lásd a függőleges csőterven! A terv a műszaki leírással és a tervezői költségvetéssel együtt érvényes!

K-ARC Kreatív Műhely Kft. 1121 Bp. Arató utca 30.	Tervezés tárgya: Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat (1163 Budapest Havashalom utca 43.) Gyermek orvosi rendelő felújítása és átalakítása 1165 Budapest, Centenárium sétatny 24.	
		Dátum 2017.02.27
		Lépték M150 (420x420)
		Tervfajla Kiviteli
Építész tervező: Milassin Gergely É 01-4505 Építész tervező: Nyitrai Tünde É 01-4221 Épületgépész: Barczy Ferenc G 01-11788	Terv megnevezése: Központi fűtés, klíma / Alaprajz	Rajzszám Gfk-01