



ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály		
Érvényes:	2015 NOV 18.	+ 6 hónap
Tel.: 06-1/233-2034, Fax: 06-1/238-1949		
Ügyintéző: 		

ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály		
Érvényes:	2016 JAN 13.	+ 6 hónap
Tel.: 06-1/233-1949, Fax: 06-1/238-1949		
Ügyintéző: 		

Közműegyeztetve

ÉRINTI az ELMŰ Hálózati Kft. **10, 20, 30, 35,**
120 kV-os hálózatát ill. a hírközlő kábelt.
A kivitelező köteles a munkakezdést (15 nappal
korábban) az üzemeltetőnél bejelenteni és
szakfelügyeletet kérni
A lebélyegzeti terv a közműegyeztetési
nyilatkozattal együtt érvényes.
Kábelsértés esetén a 06-1-233-3509-es
telefonszámon kell értesíteni az áramszolgáltatót.

Érvényes a mai naptól számított 1 évig!
2016 JAN 15.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Ügyfélszolgálati Iroda



HELYSZINI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
Nyugat-budapesti szolgáltatási Központ
KÖZMŰEGYEZTETÉS
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 78.
Postacím: 1541 Budapest
Tel.: (1) 462 1462 Fax: (1) 462 1465

Kelt:

2015 -11- 18

A TERVEZETT MUNKA A HÁLÓZATUNKAT ÉRINTI.

A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.

A kiviteli munka csak távközlési szakfelügyelet mellett végezhető.

Munkakezdet bejelentés, szakfelügyelet: alaphelyzetben a kiviteli munka megkezdése előtt.

Távközlési közműegyeztetésünk a csatornázási közműegyeztetési

jegyzőkönyvvel és Közműkezelési nyilatkozattal együtt 1 évig érvényes.

A tervezett létesítmény (beruházás) a kezelésünkben lévő létesítményeket érinti.
A tevékenység során keletkező talajvíz, rétegvíz közcsatornába, ill. üzemeltetésünkben lévő árokhalózatra való bevezetéséhez társaságunk külön engedélyt kell kérni!
A munkakezdet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Hálózatüzemeltetési Osztályán (1037 Budapest, Kerepesi út 21.) 8 munkanappal korábban kell bejelenteni.
A kivitelezés során a víziközmű közhálózatban okozott károkért a kiviteli terv és a beruházó felelős. A kiviteli terven szereplő vízi- és földmunkák a tervező a felelős!

Gázvezeték től mért 2 m-en belül gépi földmunka nem végezhető. Kérjük felszíni szerelvényeink szintbehelyezését. A beruházó útépítési szándékának bejelentése a kivitelezés előtt 6 hónappal: **SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES**

2015 DEC. 03

Közműnyilatkozatunk megkérése:

SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES

Szakfelügyelet megrendelése:

SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

műszaki osztály

3.

A tervezett munka a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett létesítményeket érinti.
A TERVEZETT MUNKAHOZ KÜLSŐ SZAKEMBEREK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ KÖZMŰNYILATKOZAT KÉRDÉSE VILÁGOS, AMELYBEN AZ ÁRANY FÖLDALATOK BETARTÁSA SZÜKSÉGES. A KÖZMŰNYILATKOZATUNK MEGNYITÁSÁN VAGY HA AZ ÁRANY ELŐÍRTAKTÓL ELMARAD, A TERVEZETT LEFUTÓ TEVÉKENYSÉG SZABÁLYTALAN, AMHOZ TÁRKÖZLÉSI MUNKÁK NEM TARTOZZÁK, ILLETVE AMENNYIBEN LÉTESÍTMÉNYEINK VÉDELME ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES, UGY A MUNKA VÉDELMI LEÁLLÍTÁST FOGADVA MEGTARTHATJA.

A víziközmű-hálózat körüli földalatti vezetékrendek, azokat a helyszínen szemrevételezni, azoknak bemutatni és azok helyét a helyszínen felhívni kell ellenőrizni. A földalatti vezetékrendek és azok helyét a helyszínen felhívni kell.

A munkakezdet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére a Vízfővezetőn

(06 40 247 247) 1 nappal korábban kell bejelenteni.

A víziközmű-hálózat környezeti károsításait megelőző földmunka végezhető.

A kivitelezés során és az azt követő 1 évig a földmunka végezhető, valamint munkák környezetben bekövetkező károsítások megelőzése és a kivitelező a felelős.

Kelt:

2016 JAN 06