



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

SZELATERV Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.
Budapest
Fuvallat utca 51.
1163

Ügyiratszám: 420366-57654608-2/2015

Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi

Telefon: 1-462-1462

Telefax: 1-462-1465

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 7/2015

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: Budapest, XVI. Monoki utca (Szlovák út - Kajszi u. és Zöldséges u. - Menyhért u. között)

Tárgy: **Út- és járda burkolat felújítása, gépkocsi behajtók és tervezett árok áteresszel**

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

KERESZTEZI és/vagy MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett a tárgyi

létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat,
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

: Amennyiben létesítményeink szintbe helyezése, vagy fedlapjaink jelenlegitől eltérő típusúra, mintázatra történő cseréje válik szükségessé, úgy az átépítéseket társaságunk Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország szervezetétől kell majd megrendelni (Kalocsai László központvezető, Fax: 1-347-5315, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu). A szükséges munkák (ide értve a tervezési munkákat is) a 2003. évi C. Tv. „az elektronikus hírközlésről”-ben lefektetett elvek (különösképpen X. fejezet, 97.§) alapján a kiváltást, biztonságba helyezést szükségessé tevő beruházás terhére kell megvalósítani. Hálózatunk bármilyen mértékű átépítése kizárólag a tulajdonos Magyar Telekom-mal történt írásos egyeztetést követően lehetséges.



2015.12.12
420366-57654608-2/2015
Oldalszám: 2 / 2

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek) védelméről az MSZ 7487/2,3/ 1980, MSZ 151-1 /2000, MSZ 151-3/ 1988, MSZ 151-4/ 1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (111.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C.törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min.10 nappal korábban meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)től.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségben belülré kerül a nyomvonal - 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a föld alatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egységei végezhet(nek).
- Munkaterület átadásra a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)t meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyeletről függetlenül - a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos résztechnológiai átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)nek részvételével, mely eljárásról bemutatót a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Záradék: Az közmuvelőési nyilatkozat érvényessége: 2016.11.17
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2015.12.12

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.

EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Nyugat-Budapesti szolgáltatási központ
Tervezés



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Ügyiratszám: 420366-57654608-1/2015
Egyeztetés kelte: Budapest, 2015.11.18
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 7/2015

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: **Budapest, XVI. Monoki utca (Szlovák út - Kajszi u. és Zöldséges u. - Menyhért u. között)**

Tárgy: **Út- és járda burkolat felújítása, gépkocsi behajtók és tervezett árok áteresszel**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény ☒

Földkábel ☐

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország fogja kiadni a benyújtott dokumentáció alapján. (Cím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5.; levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5.). A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Budapest, 2015.11.18

EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

Tiefenbacher Györgyi
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

SZELATERV Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.

Szekeres László +36302407801

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása