



FOGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szekeres László úr
ügyvezető

SZELATERV Kft.

Budapest
Fuvallat utca 51.
1163

Budapest, 2015. december 4.
ügyintéző: Molnárné
Tel: +361-477-1111/51-88
Mobil: +36-20/778-0188
Fax: +361-477-1236
e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu
Hiv. szám: **ELO Kft.**



**Tárgy: Budapest, XVI. kerület Monoki utca (Szlovák út- Kajszi utca,
Zöldséges utca- Menyhért utca) útburkolat felújítás közműnyilatkozata**

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Tárgyi létesítmény Önök által készített 7/2015 számú tervét egyeztettük. A tervezett létesítmények területén növelt kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel. Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezeték állapotát, ennek elvégzéséhez a beruházó utépítési szándékának írásban történő bejelentése szükséges. Nyilvántartásunk szerint leágazó vezeték kiépítése nem szükséges.

Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

- A beruházó nyilatkozzon utépítési szándékáról, a kivitelezés várható időpontjának megadásával.
- A kivitelezés szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.
- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.

- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. fax: +361-432-2012), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, cseréje, amennyiben szükséges.
- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékekkel párhuzamosan nem kerülhet.
- Vízvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.
- Gázvezeték-től mért 2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Tisztelettel
FÜZÜMÉRTÉK Zrt.
műszaki osztály
1.



Vendrey-Bede István
műszaki osztályvezető