

SZELATERV TERVEZŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.

Budapest

Fuvallat utca 51.

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Ábrahám László

Telefon: 465-2511

Fax: 349-1996

E-mail: abraham.laszlo@vizmuvek.hu

Iktatószám: FV/5910/2015/2811-4

Tárgy: Budapest, XVI. ker. Monoki utca (Szlovák út – Kajszi u. és Zöldséges u. – Menyhért u. között)
útburkolat felújítás engedélyezési és kiviteli terv (Munkaszám: 7/2015)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervezők!

A rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján a tervezett útépitési munkálataihoz az alábbi feltételek betartása mellett hozzájárulunk:

- a kivitelezés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízhálózatot,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások betartását,
- az építés ideje alatt, a vízvezetékek, a vízbekötések, védelméről gondoskodni kell azok állagmegóvása érdekében. A védelem létesítését a szakfelügyelővel előzetesen egyeztetni kell, a kivitelező a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől négy héttel az útépitési munka kezdési időpontját megelőzően - az útépitési munkálatok terhére - írásban rendelve meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását. A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az útépitési munka végeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni.
- a vízvezetékek fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint csökkenést nem engedélyezünk,
- az útépités során az építés ideje alatt a vízvezetékek és vízbekötések fölött min.1,0 m földtakarást/védőtávolságot hagyni kell a vízvezetékek állagmegóvása érdekében,
- a tervezett szilárd burkolatú utak területén elhelyezett, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezeték üzemel, ezért az útépitési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) **nem engedélyezünk**. A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá,
- elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, vagy bekötés megszüntetése, közkifolyó létesítése, tűzvízellátás biztosítása, stb. ügyében szíveskedjenek Műszaki Engedélyeztetési és Ellenőrzési Osztályát megkeresni,
- a kivitelezés során a nem KPE anyagú bekötő vezetékek KPE anyagúra cseréjét el kell végezni,
- meglévő vízvezetékünkre víznyelő, vízelvezető árok, szikkasztó, átereszek, hordalékfogók, drainblokk nem helyezhető,

- vízvezetés építését megelőzően a vízvezető rendszer közelében lévő vízcsőre szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,
- víznyelőbekötések, víznyelőaknak kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását, a csatornabekötés kialakítását, stb.,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt az útépités beruházás terhére földfeletti kivitelűre kell átépíteni, és más, a szegélykorrekcióval érintett, ff tűzcsapokkal együtt a közúti előírásoknak is megfelelő helyre kell telepíteni,
- amennyiben meglévő szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, közép-sziget vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell építeni,
- szerelvényeinken, a vízvezeték nyomvonalán földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkor megközelítés, működtetés, üzemeltetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- minden előírásunk betartása mellett, az út, és vízépítés alatt és az azt követő **egy éven belül** bekövetkező **vízcső sérülés esetén** – amennyiben az, a tárgyi munkára vezethető vissza – **azért az út, és csapadékvízvezetés kivitelezője a felelős,**
- fenntartjuk a jogunkat arra, ha szükséges, létesítményeink védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melyeket az építések terhére kell elvégezni,
- **felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízvezetékek fölé oszlopot, pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízvezető árkot, stb. telepíteni tilos, ezek helyeit a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a szakfelügyelőkkel,**
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - a zöldfelületek szegélyezése max. 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - vezetékünk fölé eső zöldfelületekre max. 50-60 cm magasra növő növények ültethetők,
 - esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az Fővárosi Vízművek Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem.

A területileg illetékes „Hálózatüzemeltetési Kirendeltség” /HÜK/:

IV-XIV-XV-XVI. kerületek és Szentendrei szigetek munkák: Észak-pesti HÜK

Vezetője: Tóth Csaba, címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu

telefon: 435-3945, fax: 435-3946, mobil: 06-30-9-325-288

- A munkavégzés HÜK képviselőjének **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kell kérni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27. ügyfélfogadási idő: H-P 8: 00-17: 00).


Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2015. december 3.

Tisztelettel:



Mózes Gábor
mérnökszolgálati osztályvezető



Kiss György
mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes