



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Láda A
04.20
J

Furdan Mária úrhölgy
irodavezető

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Kerületfejlesztési és
Üzemeltetési Iroda

Budapest, 2017. április 10.
ügyintéző: Molnárné
Tel: +361-477-1111/51-88
Mobil: +36-20/778-0188
e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu
Hiv. szám:

ELO Kft.



Budapest
Havashalom utca 43.
1 1 6 3

Tárgy: Budapest, XVI. kerület Aradi utca (Sarkad utca- Szilas patak utca)
útépítés közműnyilatkozata

Tisztelt Irodavezető Úrhölgy!

Hivatkozással 2017. március 13-án kelt levelükre a következő nyilatkozatot adjuk.

Tárgyi útépítés CONSOLE-BAU Kft. által készített 2014/14-T számú tervét áttanulmányoztuk. A tervezett létesítmények területén növelt kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel. Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezeték állapotát, ill. igény esetén (melyet az ingatlan tulajdonosa kérvényezhet), ki kell építeni a hiányzó leágazó vezetékeket.

Az állapot vizsgálatot a beruházó útépítési szándékának írásban történő bejelentése esetén végezzük el.

Nyilvántartásunk szerint a XVI., Aradi utca 11. ingatlan előtt nincs leágazó. A leágazó vezetékek kiépítésének átfutási ideje szerződéskötéstől számított 180 nap. Az útépítést követő 5 éves burkolat bontási tilalom ideje alatt kiépítésükre nincs lehetőség.


Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

- A beruházó nyilatkozzon útépitési szándékáról, a kivitelezés várható időpontjának megadásával.
- A kivitelezés szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.
- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.
- **A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@fogaz.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, cseréje, amennyiben szükséges, valamint a védőtávolságok ellenőrzése.**
- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékkel párhuzamosan nem kerülhet.
- Vízvezető vagy szikkasztó árok gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.
- Gázvezeték-től mért 2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Jelezzük, hogy a **XVI., Aradi utca 10.** előtt üzemelő vízgyűjtő aknájának cseréje, ill. szintbehelyezése szükséges a beruházás költségére, tekintettel arra, hogy a jelenlegi földút helyett szilárd útburkolat kerül kialakításra.

Tisztelettel



Juhász István
műszaki osztályvezető

