

## ELOSZTÓI NYILATKOZAT

**A létesítés megnevezése:** Budapest XVI. ker. Aradi utca – Szilas patak keresztezésében 90 PE növelt kisnyomású gázvezeték építés

**Engedélyezési nyomás:** 0,1 bar

**Tervező:** Dinamika Kft. Kopácsy Zoltán GO-01-4160

**Tervszám:** 2016/18

**Tervjóváhagyási száma:** 14629

**Tervfelülvizsgáló:** Kovácsné Tasi Éva

**Tervellenőr:** Bunyeváczy Andrea

**Elosztói Nyilatkozat kiadásának kelte:** 2017.05.17.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. műszaki osztálya a benyújtott kiviteli tervet felülvizsgálta és kivitelezésre alkalmasnak találta.

A tervezett gázvezeték létesítése a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

☐ építésügyi hatósági engedélyéhez kötött tevékenység\*

☒ a bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenység\*

kategóriájába tartozik.

Az Elosztói nyilatkozat a kiadás keltétől számított 2 évig érvényes, de a jelzett időtartamon belül a kivitelezés csak érvényes közmű üzemeltetői nyilatkozatok és szakhatósági hozzájárulások birtokában kezdhető meg.

Az Elosztói nyilatkozat érvényessége a 2 év lejártá után új eljárásban hosszabbítható meg, amelyhez a kiviteli tervet ismételt tervbírálatra kell bocsátani az FL-1.3-1 szerint.

Az Elosztói nyilatkozat nem mentesíti az építtetőt az egyéb jogszabályok alapján szükséges más engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

### A létesítés további feltételei:

A kivitelezés során az engedélyezett tervtől csak a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hozzájárulásával lehet.


A kivitelezés során a tervre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásokban, közmű nyilatkozatokban és egyéb engedélyekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A létesítmény kivitelezésének megkezdését, nyomáspróbájának és műszaki felülvizsgálatának időpontját az esedékesség előtt, az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján be kell jelenteni.


### Egyéb létesítési feltételek:

.....

Budapest, 2017.05.17.



tervfelülvizsgáló



tervellenőr

\*Tegyen X-et a megfelelő helyre!