



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK



16.15. A
09. 29.
TAM

XVI. KERÜELTI ÖNKORMÁNYZAT
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA

Budapest
Havashalom u. 43. II. e. 202.

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati Osztály
Ügyintéző: Heiszné Cseh Adrienn
Telefon: 465-2889
Fax: 349-1996
E-mail: adrienn.heiszne@vizmuvek.hu
Iktatószám: FV/5910/2017/1414-1

Tárgy: Budapest XVI. Aradi utca (Sarkad u. – Szilapatak u. között) útépitési terve. Engedélyezési és kiviteli terv (Tsz: 2014/14-T)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervezők!

A tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:

- a létesítés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetékét,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- **a kivitelezés megkezdése előtt a dinamikus hatásokra különösen érzékeny azbesztcement (ac) anyagú vízvezeték feltárása minden esetben szükséges. a pontos nyomvonal és mélység meghatározására. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, esetleges átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni,**
- vezetékek pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal Korcsik Sándort (Tel.: 465-2508, Közműnyilvántartó Csoport) értesíteni szíveskedjenek,
- **a vízvezetékek fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint csökkenést nem engedélyezünk,**
- **a kivitelezés teljes időtartama alatt a vízvezetékek, bekötések fölött minimum 1,0 m földtakarást/védőtávolságot hagyni kell a vízvezetékek állagmegóvása érdekében,**
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkorli megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére kivitelezett földfeletti kivitelűre kell átépíteni,
- **forgalomcsillapító küszöb vízbekötés fölé nem kerülhet,**
- amennyiben meglévő szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, középsziget vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell építeni,
- a tervezett szilárd burkolatú utak területén bizonytalan mélységi elhelyezésű, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezetékeink üzemelnek, ezért e helyeken az útépitési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) **nem engedélyezünk.** A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá,





- elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, vagy bekötés megszüntetése, tűzivízellátás biztosítása, stb. ügyében szíveskedjenek Műszaki Engedélyeztetési és Ellenőrzési Osztályát megkeresni,
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,
- **fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsöveink állagának megóvása érdekében, szükség szerint további előírásokat tegyünk, melyekkel kapcsolatos feladatokat a tárgyi építés terhére kell elvégezni,**
- **meglévő vízvezetékünkre víznyelő, vízelvezető árok, szikkasztó, átereszek, hordalékfogók, drainblokk nem helyezhető,**
 - o **vízelvezetés-építését megelőzően a vízelvezető rendszer közelében lévő vízcsőre, szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,**
 - o **víznyelőbekötések, víznyelőaknak, folyókák, árok, átereszek, szikkasztó, drainblokk kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, szerelvényeink biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását, a csatornabekötés kialakítását, stb.**
- csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékünk fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,
- vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolságot, valamint a kulé kavics szikkasztóágy, vagy szikkasztókút, szikkasztóakna vagy szikkasztóágy széle, (drain blokk) és a vízcső tokjának palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolságot be kell tartani
- vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon (árok megszakítása) kérjük biztosítani a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárok esetén (fagyveszély). Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,
- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- **felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, közúti jelzőtábla oszlopalapot stb. telepíteni tilos, ezek helyeit a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a HÜK szakfelügyelőjével,**
- vezetékünk keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - o a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - o vezetékünk fölé eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékünket nem érhetik el,
 - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- **tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a területileg illetékes HÜK kirendeltségünk az illetékes,**



- a kivitelező a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől **négy héttel** az útépitési munka kezdési időpontját megelőzően **írásban rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását**. A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az útépitési munka végeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- **a területileg illetékes „Hálózatüzemeltetési Kirendeltség” (HÜK):**
IV-XIV-XV-XVI. kerületek és Szentendrei szigetek munkák: Észak-pesti HÜK
- Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu
- Telefon: 435-3945, Fax: 435-3946, Mobil: 06-30-9-325-288,
- a munkavégzés HÜK képviselőjének szakfelügyelete mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kell kérni,
- a munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS.

A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-17:00; P 8:00-14:00).

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. április 10.

Tisztelettel:

Mózes Gábor

mérnökszolgálati osztályvezető

Fővárosi Vízművek
Hálózatüzemeltetési Kirendeltség
Észak-pesti HÜK
Vezetője: Tóth Csaba
Telefon: 435-3945, Fax: 435-3946, Mobil: 06-30-9-325-288

Kliss György

mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes