


Atnézeti helyszínrajz

M=1:4000



JELMAGYARÁZAT

(16/18-H)

	Tervezett növelt kisnyomású gázvezeték LPE buroksóval és védőcsóval
	Megszüntetendő kisnyomású gázvezeték
	Meglévő kisnyomású gázvezeték
	Meglévő vízvezeték
	Meglévő csatorna

dn 90 PE 100/G SDR 11

L = 50 fm

Szilaspatak utca

Újarad utca

Aradi utca

Irányított fúrás

Fogadó árok
2 x 2 m

DN 50 a.
ideiglenes átkötés
a kötés idejére L = 3 m

Indító árok
2 x 2 m
kiemelendő
vízgyűjtő

0+050

Centrum

Tervezett
kerékpáros híd

Szilaspatak

0+000

Dinamika Kft.

1141 Budapest, Szugló u. 176.

Levelezési cím: 1148 Budapest,
Őrs vezér tere 17. I/6



MSZ EN ISO 9001:2001
A tanúsítvány száma: 100-2508

Tervező:

Kopácsy Zoltán
MMK:01-4160/GO

Ellenőr:

Kopácsy Balázs

Dátum:

2017. 05. 05.

Munka megnevezése:

Bp. XVI., Aradi u. - Szilas-patak
keresztezésében
dn 90 PE növelt kisnyomású
gázvezeték építése
irányított fúrással

Rajz megnevezése:

HELYSZÍNRAJZ

Tervszám:

2016/18

Szelvényszám:
039/24

Rajzszám:

2016/18-H

Méretarány:

1:500

műszaki osztály
14 629

SZ.
tervfelülvizsgálata.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

A terv kivitelezésre alkalmas. A tervdokumentáció a
tervjóváhagyástól számított 2 évig érvényes!

ellenőrizte

2017 MÁJ 17. felülvizsgálta

kel

KÖZMEGEGYEZTETETT