



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

Belvárosi üzem
1076 Budapest, Garay utca 6-8
Tel.: 238-25-15, Fax.: 238-25-70

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számhávezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Ügyintézőnk: Szlabely Péter tel: 238-25-13
Ügyintézőjük: Slyuch Gábor

Címzett:

Útternv '83 Mérnöki Iroda Bt.
6726.Szeged Vöcsök u.11
Tel: +36-62-437-507
Fax:+36-62-438-058

Tárgy:

Közműnyilatkozat

Várakozóhelyek tervezése

Bp. XVI. Rózsalevél utca (Gazdaság út - Beniczky Tamás utca között), valamint a Gazdaság úton és a Batthyány Ilona-Rózsalevél sarkon.

Bp. XVI. Könyvtár utca (Havashalom utca -Batsányi János utca között)

Tervszám: 35/2016

Tisztelt Cím!

Válaszolva a fenti ikt. sz. levelükre tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzett közterületen az építési munkálatok **érintik** a meglévő, a BDK Kft. üzemeltetésében lévő közvilágítási hálózatot és berendezéseket.

A BDK Kft. a tárgyi szakaszon a saját tulajdonú közvilágítási ill. díszvilágítási hálózatán felújítást nem tervez.

Amennyiben a meglévő közvilágítási, ill. díszvilágítási berendezések átépítésre kerülnek, úgy arról **kiviteli tervet kell készíteni**, melyet 3 pld.-ban véleményezésre kell benyújtani a BDK Kft. felé. Új berendezések csak közterületen létesíthetők.

A közvilágításra, ill. a díszvilágításra vonatkozó kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat, ill. műszaki paramétereket:

1. A BDK területi felelőssével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
2. Az illetékes közvilágítási Üzem képviselőjével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
3. Szükség szerint más közmű céggel, ill. meglévő átalánydíjas fogyasztókkal (Pl. ELMÜ, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét.
4. A beruházó írásbeli nyilatkozatát a tervezett közvilágítási berendezés vagyon- és tulajdonjogáról (ill. vagyon - és tulajdoni megosztásáról), valamint a meglévő, bontandó közvilágítási berendezések és hálózat maradványérték megtérítéséről. Ennek függvényében kell az egyes áramkörök, ill. közvilágítási berendezések energiaellátását kialakítani
5. A Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályának nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezések többlet üzemeltetési-költség viseléséről

6. A díszvilágítási berendezéseknél figyelembe kell venni a Fővárosi rendeletben foglaltakat.
7. A területileg illetékes Önkormányzat képviselőjének írásbeli elfogadó nyilatkozatát a tervező által javasolt útkategória besorolásról, valamint útvilágítási-osztályba sorolásról, figyelembe véve MSZ EN 13201 sz. szabványt
8. Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével valamint szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.
9. Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.
10. Külön bontási és létesítési méretezett nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat.
11. Szükséges karbantartási utasításokat.
12. Külön, pontos bontási és létesítési költségvetési kiírást (a tervező által árazott) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározásával és típusával.
13. A tervezett oszlopokon elhelyezett több közmű esetén az üzemeltetői határok és tulajdonjog meghatározását.
14. A beruházói nyilatkozatot a Terméklistában nem szereplő berendezések beépítésének szándékáról.
15. A Terméklistában nem szereplő berendezések, anyagok gyártói katalóguslapjait, minősíti bizonylatait és a BDK által kiállított a termékre vonatkozó egyedi elfogadó nyilatkozatot.
16. A jelmagyarázatokat, szükséges részletes keresztszelvényeket (Pl. más közmű keresztezése, különleges alapok, műtárgyra tervezett berendezések elhelyezése, stb.). A berendezések egyértelmű jelölése a tervrajzokon
17. Szükséges statikai nyilatkozatokat (tervezői, gyártói).
18. Zárlat-, feszültség és **fénytechnikai számításokat**


A BDK Kft. a fentiek figyelembevételével a beruházáshoz szolgáltatói hozzájárulását adja!

Amennyiben más közműadatokra szükségük van, kérjük, keressék meg az ELMŰ Nyrt. Hálózat Dokumentációs osztályát (1132Bp. Kresz Géza utca 3-5.)
A Tárgyi munka kivitelezése csak közműegyeztetett, jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhető el.

További szükséges egyeztetésre szívesen állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2016. december 20.

Üdvözléssel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Belvárosi közvilágítási üzem

Szilabély Péter
üzemviteli technikus