



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság  
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.  
1541 Budapest  
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

ÚTTERV '83 Bt.  
Szeged  
Vöcsök utca 11.  
6726

Ügyiratszám: 420366-64397239-2/2016

Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi

Telefon: 1-462-1462

Telefax: 1-462-1465

E-mail cím:

Melléklet:

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 35/2016

Tárgy jellege: ÚTÉPÍTÉS

Tárgy helyszíne: Budapest, XVI. Könyvtár utca

Tárgy: Parkolók engedélyezési és kiviteli terve

### Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2016. 11 hó 29-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

**a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.**

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

**közműkezelői hozzájárulást megadja.**

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférási hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Amennyiben a felújítás során az új burkolat nyomvonalába alépítmény szekrény kerül, az új burkolat végleges síkjának egyeznie kell a szekrény fedlapunk síkjával. A kivitelezés során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap elburkolása tilos!

Teljes útszerkezet átépítése esetén (50-55 cm mélységnél) távközlési kábeleink keresztezési/együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltás/védelembe helyezés szükséges amivel kapcsolatban a Passzív hálózat fejlesztési központtal kell felvenni a kapcsolatot (Nagy János vezetékes hálózat fejlesztési szakmai irányító, tel.: +36 1 462 1574 e-mail: nagy.janos6@telekom.hu).

A szekrények szintezését és átépítését a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központtól kell megrendelni (Kalocsai László központvezető, fax: +36 1 347 5315, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu)

A szükséges munkák (ide értve a tervezési munkákat is) a 2003. évi C. Tv. „az elektronikus hírközlésről”-ben lefektetett elvek (különösképpen X. fejezet, 97.§) alapján a kiváltást, biztonságba helyezést szükségessé tevő beruházás terhére kell megvalósítani.

Hálózatunk bármilyen mértékű átépítése kizárólag a tulajdonos Magyar Telekom-mal történt írásos egyeztetést követően lehetséges.

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásban időpontot egyeztetve – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal szervezetünkől Kalocsai László központvezetőtől (1541 Budapest, e-mail: alepitmeny@telekom.hu, Fax: 1-347-5315) kell bejelenteni illetve megrendelni.

A Magyar Telekom munkatárs a helyszínen az építési naplóba ( e-napló ) rögzíti a Magyar Telekom tulajdonú hálózat a tárgyi építés során annak sértetlenségét



2016.11.29  
420366-64397239-2/2016  
Oldalszám: 2 / 2

-Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitézését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitézését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.

-A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

-A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

-Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

-Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségben belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokcal kell feltárni a Társaság létesítményét.

-A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

-A nyomvonal kitézésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.

-A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

-Kutatóárok ásására nyomvonalkitézés esetén is szükség van.

-A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.

-Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.

-A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

-A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

-A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.


Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017.11.29

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2016.11.29

Üdvözlettel,

  
Magyar Telekom Nyrt.

  
MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság  
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ  
Közműegyeztetés

EGYÜTT. VELED

19