

ÚTTERV'83 Mérnöki Iroda Bt.

**Szeged**

Vöcsök utca 11.

6726

**Fővárosi Vízművek Zrt.**

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Heiszné Cseh Adrienn

Telefon: 465-2889

Fax: 349-1996

E-mail: adrienn.heiszne@vizmuvek.hu

Iktatószám: FV/5910/2016/4221-2

**Tárgy:** Budapest XVI. Rózsalevél utca és Könyvtár utca parkolók útépítési engedélyezési terve  
(Tervszám: 35/2016)

**KÖZMŰNYILATKOZAT**

Tisztelt Tervezők!

**A tárgyi munkákkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot adjuk:**

- a létesítés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetéseket,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- **a kivitelezés megkezdése előtt a dinamikus hatásokra különösen érzékeny azbesztcement (ac) anyagú vízvezeték feltárása minden esetben szükséges. a pontos nyomvonal és mélység meghatározására. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, esetleges átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni, vízbekötés és szerelvény fölé forgalomcsillapító küszöb nem létesíthető.**
- vezetékünknél pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal Korcsik Sándort (Tel.: 465-2508, Közműnyilvántartó Csoport) értesíteni szíveskedjenek
- vízvezetékünknél fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított **30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint változást nem engedélyezünk,**
- **a kivitelezés teljes időtartama alatt a vízvezetékek fölött min.1,0 m föld takarást/védőtávolságot hagyni kell a vízvezetékek állagmegóvása érdekében,**
- **fakivágáshoz, tuskóirtáshoz csak az alábbi feltételek betartása mellett járulunk hozzá:**
  - o a tuskó kiszedést megelőzően a meglévő vízcsőre a területileg illetékes Észak-pesti HÜK szakfelügyeletének jelenlétében rá kell ásni, mely ráásás kizárólag kézi földmunkával végezhető,
  - o fenntartjuk a jogot arra, hogy a kutatóárkos ráásás eredményének függvényében a szakfelügyeletet végző munkatársunk a vízvezeték (vízcső és vízbekötés) védelmére előírásokat tegyen,



- új fa telepítése esetén a vízcső tokjának palástja és a tervezett fák törzsének palástja között minimum 2,0 m vízszintes védőtávolság betartása szükséges,
- az érintett területen bizonytalan mélységi elhelyezésű, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezetékeink üzemelnek, ezért e helyeken az útépitési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) **nem engedélyezünk**. A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá.
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- **a parkolóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a vízvezetékek szerelvényei (tolózárak, tűzcsapok) megközelítése minden esetben lehetséges legyen,**
- **amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére kivitelezett földfeletti kivitelűre kell átépíteni,**
- **amennyiben meglévő szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell átépíteni,**
- **amennyiben a meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt az útépités beruházás terhére földfeletti kivitelűre kell átépíteni, és más, a szegélykorrekcióval érintett föld feletti tűzcsapokkal együtt a közúti előírásoknak is megfelelő helyre kell telepíteni,**
- **meglévő vízvezetékünkre víznyelő, vízelvezető árok, szikkasztó, átereszek, hordalékfogók, drainblokk nem helyezhető,**
  - **vízelvezetés építését megelőzően a vízelvezető rendszer közelében lévő vízcsőre szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,**
  - **víznyelők bekötések, víznyelőknak kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását, a csatornabekötés kialakítását, stb.**
- **csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékeink fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,**
- **vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolságot, valamint a kulé kavics szikkasztóágy, vagy szikkasztókút, szikkasztóakna vagy szikkasztóágy széle (drain blokk), és a vízcső tokjának palástja között min.1,0 m vízszintes védőtávolságot be kell tartani,**
- **kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,**
- **elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, tűzivízellátás biztosítása stb. ügyében szíveskedjenek a Műszaki Engedélyeztetési és Ellenőrzési Osztályt megkeresni,**
- **a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,**
- **fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsöveink állagának megóvása érdekében, szükség szerint további előírásokat tegyünk, melyekkel kapcsolatos feladatokat az építés terhére kell elvégezni,**



- **felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, közúti jelzőtábla oszlopalapot stb. telepíteni tilos, ezek helyeit a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a HÜK szakfelügyelőjével,**
  - **a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:**
    - o a zöldfelületek szegélyezése max. 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
    - o vezetékünknél fölé eső zöldfelületekre max. 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékeinket nem érhetik el
    - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az Fővárosi Vízművek Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem.
  - **tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, ill. műszaki átadás - átvétel ügyében a területileg illetékes HÜK kirendeltségünk az illetékes,**
  - **a kivitelező a területileg illetékes Hálózatzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől négy héttel az útépitési munka kezdési időpontját megelőzően írásban rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását.** A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az útépitési munka befejeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni.
- A területileg illetékes „Hálózatzemeltetési Kirendeltség” /HÜK/:**  
IV-XIV-XV-XVI. kerületek és Szentendrei szigetek munkák: Észak-pesti HÜK  
Vezetője: Tóth Csaba, címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu  
telefon: 435-3945, fax: 435-3946, mobil: 06-30-9-325-288
- A munkavégzés **HÜK** képviselőjének **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kell kérni.

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS.**  
**A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-17:00; P 8:00-14:00).**

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2016. december 16.

Tisztelettel:



Mózes Gábor  
mérnökszolgálati osztályvezető

Kiss György  
mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes

