



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: R-1600304218
093107/2016
I-2016537165

Ügyintézőnk: Kajári Éva
Telefon: 455-4174
Telefax: 210-2593
Szervezeti egységünk neve, címe:
Hálózatüzemeltetési Osztály
1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Levelük kelte és száma:

Ügyintézőjük:
Telefon:

Útterv '83 Mérnöki Iroda Bt.

6726 Szeged, Vöcsök utca 11.

Tárgy: XVI. ker. Rózsalevél utca, Könyvtár utca parkolók építése, útépítés kiviteli terv
közműnyilatkozat (Tsz.: 35/2016)

Tisztelt Címzett!

Hivatkozással a fenti tárgyú levelünkben foglaltakra az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tervezett parkolók építésével érintett utcákban a közcsatorna állapota megfelelő.

Az érintett területen a csatornázás elválasztott rendszerű. A tárgyi utcaszakasz szennyvízelvezetés szempontjából az Angyalföldi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik, mely a szennyvizet az Észak-pesti szennyvíztisztító telepre továbbítja. Az érintett terület csapadékvíz-elvezetés szempontjából a Szilas-patak vízgyűjtő területén van.

Nyilvántartási térképünk szerint a Rózsalevél utca parkolóépítéssel érintett szakaszán a 33. számú ingatlannak nem épült ki a bekötővezetése az ingatlan határáig. A tervezés folyamán kérjük ezt az ingatlantulajdonosokkal leegyeztetni és a szükséges szennyvízbekötést a parkolóépítés előtt kiépíteni.

A Rózsalevél utca 46. számú ingatlan jelenleg nincs szennyvíz közcsatornával ellátva. Kérjük, hogy az útépítés előtt ezt a megbízó XVI. kerületi Önkormányzattal egyeztetni szíveskedjen.

A területen keletkező csapadékvizek kezelésére a tervben részben szikkasztást, részben nyílt árkokkal történő csapadékvíz-elvezetést terveztek. Az érintett területen lévő nyílt vízelvezető árkok nincsenek Társaságunk üzemeltetésében, ezért a Rózsalevél utcai árok tervezett zárttá tételével kapcsolatban annak tulajdonosától és üzemeltetőjétől is engedélyt



kell kérni. Az árokrendszerre (mind a nyílt, mind a zárt szakaszra) csatlakozó folyókákat és víznyelőket Társaságunk nem veszi át üzemeltetésre.

Az útfelületről lefolyó csapadékvizek szikkasztásos megoldásának jóváhagyására nem vagyunk illetékesek. A szikkasztó létesítményeket és az azokba kötő víznyelőket üzemeltetésre nem vesszük át, azok elemein Társaságunk cégjelzése nem szerepelhet.

A szennyvízcsatorna nyomvonala fölé útszegély nem kerülhet. Az aknafedlapoknak teljes egészében az útburkolatba kell kerülniük.

A tervezett parkolóépítések és a hozzájuk tartozó csapadékvíz-rendszerek nem veszélyeztethetik a meglévő gravitációs csatornák állagát, az erkölcsi és anyagi károsodási költségek Társaságunkat nem terhelhetik.

Az útpályaszint kialakításakor a meglévő aknafedéseket szintbe kell hozni.

Közműnyilatkozatunkhoz mellékeljük műszaki előírásainkat. Kérjük előírásaink betartását. A nyilatkozat a kiállítástól számított két évig érvényes.

Budapest, 2016. december 15.



Oszoly Tamás
hálózatüzemeltetési igazgató



Gerőfi-Gerhardt András
osztályvezető

Melléklet:Műszaki előírásaink

Kapják: Címzett, FCSM Zrt. Mérnöki Csoport, Irattár