



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Slyuch Gábor úr

ÚTTERV'83 MÉRNÖKI
IRODA Bt.

Szeged
Vöcsök utca 11.
6 7 2 6

Budapest, 2016. december 12.

ügyintéző: Molnárné

Tel: +361-477-1111/51-88

Mobil: +36-20/778-0188

e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu

Hiv. szám:

ELO Kft.



Tárgy: Budapest, XVI. kerület Rózsalevél utca és Könyvtár utca parkolók
útépítés közműnyilatkozata

Tisztelt Slyuch Gábor Úr!

Tárgyi létesítmények Önök által készített 35/2016 számú tervét egyeztettük. A tervezett munkálatok területén növelt kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel. Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezetékek állapotát, ill. igény esetén (melyet az ingatlan tulajdonosa kérvényezhet), ki kell építeni a hiányzó leágazó vezetékeket.

Az állapot vizsgálatot a beruházó útépítési szándékának írásban történő bejelentése esetén végezzük el.

Nyilvántartásunk szerint a XVI., Rózsalevél utca 33, 46. ingatlanok előtt nincs leágazó.

A leágazó vezetékek kiépítésének átfutási ideje szerződéskötéstől számított 180 nap. Az útépítést követő 5 éves burkolat bontási tilalom ideje alatt kiépítésükre nincs lehetőség.

Az építési engedélyezés ill. kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

- A beruházó nyilatkozzon útépítési szándékáról, a kivitelezés várható időpontjának megadásával.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu

- A kivitelezés szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.
- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.
- **A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@fogaz.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, cseréje, amennyiben szükséges, valamint a védőtávolságok ellenőrzése.**
- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékekkel párhuzamosan nem kerülhet.
- Vízvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonalára fölé vagy attól mért 1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.
- Gázvezeték-től mért 2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes, a 2016. november 10-én kelt nyilatkozatunk ezzel érvényét veszíti.

Jelezzük, hogy a XVI., Könyvtár utcában tervezett szikkasztó testek, valamint a Rózsalevél utca 33. előtt tervezett vasbeton támfal és gázvezeték min. távolsága 1,0 m kell legyen. Kérjük ennek figyelembevételét az engedélyezés és kivitelezés során.

Tisztelettel

FÖGÁZ Földgázelosztási Kft.
műszaki osztály

[Handwritten signature]

Vendrey-Bede István
 műszaki osztályvezető