



Megjegyzés:

A tervtől eltérni csak a tervező bejegyzésével lehet!

A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az elvégzendő feladat tartalmát!

Az építési vállalkozó felelős a helyszíni méréteket és körülményeket ellenőrizni és a tervektől való eltérésekről a tervezőt értesíteni.

A vonatkozó előírásokat és szabványokat valamint az OTÉK előírásait szigorúan be kell tartani!

Az írott méreteknél elsőbbsége van a rajzon mért távolságok felett.

A légszűrő anyaga:

Lakásszellőzésnél

- horganyzott acél lemezcsatorna

A fém légcatornák hőszigetelték;

hőszigetelés: AC/ARMAFLEX 6mm

A légszűrőrendszer rezgésmentes tartókkal történik.

A szerelés megkezdése előtt az egyes szakágakkal egyeztetni kell az ütközések elkerülése érdekében!

A gépek, anemosztátok, vezetékek elhelyezése, nyomvonal a végleges építész és beszőépítész tervvel egyeztetendő!

Minimum C" légtömörségi osztályú szerelés szükséges.