



Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „**Budapest XVI. kerület, Szilvasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése 1. ütem**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésre az alábbi **második kiegészítő tájékoztatást** adja:

Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok átvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében: 3. Kérdés

1. Kérdés: „Kérdezzük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Felhívás V.3.6) pontjában, 8. alpontjában szereplő („Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell kivitelezési ütemtervet, minőségvizsgálati tervet és az árazott költségvetést, valamint csak az 1. részre vonatkozóan pénzügyi ütemtervet. A szakmai ajánlatot a kivitelezési ütemterv (sávós ütemterv, Gantt-diagram), a minőségvizsgálati terv és az árazott költségvetés alkotják, **melyeknek teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.**”) kitétel azt jelenti-e, hogy a nevezett tervek nem hiánypótolhatóak, azokat az ajánlattal együtt be kell adnia Ajánlattevőnek, hogy ajánlata érvényes legyen?”

Válasz: Igen, a kivitelezési ütemtervet, a minőségvizsgálati tervet és az árazott költségvetést Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtani. Ezek képezik a szakmai ajánlatot és teljes hiányuk hiánypótlással nem orvosolható.

2. Kérdés: „Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a szegélykövek (kerti, süllyesztett) és a „8 cm vtg. piros térkő tételeket (típus, szín, méret) pontosítsa.”

Válasz:

- Süllyesztett szegély: 40x20x15 cm-es előregyártott beton szegélykő kopásálló felülettel,
- Kerti szegélykő: 40x20x5 cm-es előregyártott szegélykő,
- Piros térkő: 10x20x8 normál téglá hasáb térkő érdesített felülettel, piros vagy vörös színben (pl: citytop).

Valamennyi beépítendő anyagnak szabványosnak kell lennie és rendelkeznie kell megfelelőségi tanúsítvánnyal (a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolással) a felhasználási területre.

1. rész: Nógrádverőce utcában (Simongát u. – kerülethatár) vízvezeték építés, kerékpárút építés és útburkolat felújítás

3. Kérdés: „Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a telepítendő növényekről egy listát küldjenek, továbbá tisztázzák, hogy m2-enként mennyi növény telepítését tervezik.”

Válasz: A kertészeti munkákat csak a padkaépítés költségvetésében szereplő mennyiségben kell teljesíteni, a kerékpárút építés „E. Fakivágás, favédelem és fapótlási munkák” 27-34. tételeit nem kell beárazni.

Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a Nógrádverőce utca kerékpárút építés költségvetés „E. Fakivágás, favédelem és fapótlási munkák” 27-34. tételét töröljék az alábbiak szerint:

27.	Fák kivágása 10-25 cm törzsátmérőig, darabolva, kituskózva	58	db
28.	Fák kivágása 26-50 cm törzsátmérőig, darabolva, kituskózva	20	db
29.	Fák kivágása 50 cm törzsátmérő felett, darabolva, kituskózva	6	db
30.	Megmaradó fák kalodázása építkezés idejére	5	db
31.	Lombos-fák ültetése SF 3xi 14/16 minőségben, gödörösással, teljes ültetégödör talajcserével, talajjavítással, dréncső fektetéssel, 3 db telített fenyőtámmal, védőszalag és gumipánt rögzítéssel, Önkormányzat által kijelölt helyszínen	84	db
32.	Cserje irtás	3300	m2
33.	Cserje telepítés K40/60 minőségben, gödörösással, ültetégödör talajcserével, talajjavítással, az Önkormányzat által kijelölt helyszínen	3300	m2
34.	Ültetett fák egy éves fenntartása-metszés, öntözés (időjárásnak megfelelő gyakorisággal)	84	db

2. rész: Veres Péter úton (Sarjú u. – Szilas-menti kerékpárút) parkoló építés

4. Kérdés: „Jól értelmezzük e, hogy a korábban megküldött „2. rész Sarjú utca kv. parkoló” költségvetés helyett a Kiegészítő tájékoztatóban küldött „Sarjú utca kv. útépítés többlet” költségvetést szükséges árazni?”

Válasz: Nem, nem jól értelmezzük. Mind a két költségvetést be kell árazni és összesítő sorukat az 1 sz. kiegészítő tájékoztatóval megküldött főösszesítő megfelelő soraiban feltüntetni.

Budapest, 2018. április 16.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:

Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető

