



## Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens  
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

### Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „*Budapest XVI. kerületi útépitések XLIII.*” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi harmadik kiegészítő tájékoztatást adja:

Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok átvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében:

|             |                |             |
|-------------|----------------|-------------|
| 5-6. Kérdés | 13. Kérdés,    | 27. Kérdés, |
| 7. Kérdés,  | 14-16. Kérdés, | 28. Kérdés  |
| 8. Kérdés   | 18. Kérdés,    |             |
| 9. Kérdés,  | 26. Kérdés,    |             |

### 1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése

#### Rendelő utca

1. Kérdés: „Az ajánlattételi dokumentáció részeként megkaptuk az érvényes építési engedélyt kérdésünk – a vonatkozó, érvényes szakhatósági hozzájárulások, üzemeltetői hozzájárulások, útkezelői hozzájárulás, valamint az érvényes közműegyeztetések rendelkezésre állnak, vagy a szerződéskötéskor rendelkezésre fognak állni?”

Válasz: Igen, az engedélyek, közműnyilatkozatok rendelkezésre állnak.

2. Kérdés: „Mivel a kiadott tervdokumentáció korszerűsítése nem történt meg, a tervek tanúsága szerint. kérdésünk - a vízbekötések és a gázbekötés kiépült- e, az utcában lévő további telkek esetében, vagy ezek megtervezése, építése Ajánlattevő feladata?”

Válasz: Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban nincs feladata.

3. Kérdés: „A szakaszhatárként megadott Hrsz118514/8 ingatlan hol található?”

Válasz: A hrsz. elírás. A terv szerinti munkát kell kivitelezni.

4. Kérdés: „Az utca végén lévő árokba való csapadékvíz bevezetés részlettervét kérjük megküldeni.”

Válasz: A meglévő bekötés felhasználásával kell bekötni.

**Vágás utca:**

5. Kérdés: „A rendelkezésünkre bocsájtott dokumentáció Vágás utca költségvetésében 79 db 4 cm átmérőjű meghatározott fajtájú fa ültetése szerepel

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő szíves tájékoztatását a fák fajtájára vonatkozóan.”

6. Kérdés: „A költségvetés szerint a Vágás utcában 6 db fa kivágása szükséges és azok pótlásaként 79 db 4 cm átmérőjű fa ültetése szükséges. Kérjük megerősíteni az ültetendő fák mennyiségét és átmérő méretét.”

**Válasz: A tételben helytelenül szerepel a fapótlás mennyisége. Ezért Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, IV. Favédelmi munkák fejezet 4. tételt az alábbiak szerint javítsák:**

|   |   |  |   |    |
|---|---|--|---|----|
| 4 | K | Kivágott fák pótlása, kijelölt közterületen<br><b>6 cm átmérőjű csörgőfa Koelreuteria paniculata</b><br>fajtájú fa ültetése, járulakos munkákkal | 6 | db |
|---|---|--|---|----|

7. Kérdés: „Számolásunk szerint 1.000 m süllyesztett szegély helyett, kb. 750 m süllyesztett szegély szükséges. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, a mennyiséget felülvizsgálni szíveskedjen.

**Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, III. Felépítményi munkák fejezet 4. tételének mennyiségét javítsák az alábbiak szerint:**

|                            |  |     |   |
|----------------------------|--|-----|---|
| 4. 62-210-023-006-10-00304 | Süllyesztett szegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton alapperendával, hézagolással<br>[A BETON és VIACOLOR gyártmányú,] kopóréteggel ellátott süllyesztett útszegélyből<br>40x25x15 cm [UTS400/25] | 750 | m |
|----------------------------|--|-----|---|

8. Kérdés: „Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását abban, hogy szükségesnek tartja-e a kétoldali kerti szegély építését, annak ellenére, hogy a páratlan oldalon végig található kerítés lábazatok. Amennyiben nem szükséges a két oldali kerti szegély megépítése, kérjük a T. Ajánlatkérőt csökkentse a kerti szegély mennyiségét a felére.

**Válasz: Szilárd lábazat mellett nem szükséges a kerti szegély kiépítése. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, III. Felépítményi munkák fejezet 5. tételének mennyiségét javítsák az alábbiak szerint:**

|   |                         |  |     |   |
|---|-------------------------|--|-----|---|
| 5 | 62-210-012-001-10-00301 | Kiemelt szegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással<br>[A BETON és VIACOLOR gyártmányú, KS 25 jelű,] 100/25/5 cm méretű kertszegélyből, szürke 380 fm | 230 | m |
|---|-------------------------|--|-----|---|

9. Kérdés: „Számolásunk szerint a költségvetésben szereplő 8 cm magas térburkolókő mennyisége elegendő 65 cm széles padka megépítéséhez, de a mintakeresztszelvény szerint 65 cm széles padkában beletartozik két süllyesztett szegély szélessége is, ezért a padkát csak 35 cm szélességben kell térburkolókővel burkolni. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, ezt a mennyiséget felülvizsgálni szíveskedjen és amennyiben szükséges módosítsa a költségvetési tétel mennyiségét.

**Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, III. Felépítményi munkák fejezet 10. tételének mennyiségét javítsák az alábbiak szerint:**

|    |                         |   |     |    |
|----|-------------------------|---|-----|----|
| 10 | 62-310-105-003-10-00233 | Burkolat készítése 3 cm laza vastagságú, 2-5 mm szemszerkezetű, agyagmentes homokagyazatra fektetve, tömörítve, 3 cm zuzalékkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, [A BETON és VIACOLOR gyártmányú,] 20*10 cm-es 8 cm magas térburkolókövel, normálkő, szürke padkaburkolat | 110 | m2 |
|----|-------------------------|---|-----|----|

**10. Kérdés:** „Az ajánlati felhívásban szereplő szakaszhatár (Olló utca – Alsómalom utca) a kiépítendő út hossza: 236 m. Ezzel szemben a kiépítendő szakasz hossza a korszerűsített terv szerint 195 m és a szakaszhatár a Vágás utca 31. – jól értelmezzük?”

**Válasz:** A csatolt terv szerinti műszaki tartalmat kell megvalósítani, mely egy 172,34 és egy 22,7 m szakaszból áll.

**11. Kérdés:** „A Vágás utca engedélyében foglaltak szerint a kivitelezés megkezdése előtt be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatait és az abban foglaltakat be kell tartani. Kérjük a közműkezelők nyilatkozatait megküldeni szíveskedjenek.”

**Válasz:** A nyilatkozatokat csatoltan megküldjük.

### 3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása

#### **Bányai Elemér utca**

**12. Kérdés:** „Jól gondoljuk, hogy szegély bontása és a bontott szegély elszállítása is nyertes Ajánlattevő feladatát képezi?”

**Válasz:** Igen, Ajánlattevő feladatát képezi.

**13. Kérdés:** „Amennyiben nyertes Ajánlattevő feladatát képezi szegély bontása és a bontott szegély elszállítása, kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen annak mennyiségeit a költségvetésben szerepeltetni!”

**Válasz:** Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, II. Bontási munkák fejezetét az alábbi tétellel egészítsék ki:

|  |   |   |     |
|--|---|---|-----|
|  | Meglévő szegély bontása, rakodás, szállítás | m | 372 |
|--|---|---|-----|

**14. Kérdés:** „A tervek ellenőrzése után számításaink szerint az építendő szegély mennyisége a következő:

Kiemelt szegély: 471m, Süllyesztett szegély: 1098 m, Kerti szegély: 616 m.

Szemben a költségvetéssel, ahol kevesebb mennyiség szerepel. (Kiemelt szegély: 265,3 m, Süllyesztett szegély: 797,9 m, Kerti szegély: 537,3m) Kérjük T. Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására és a helyes mennyiségek költségvetésben történő szerepeltetésére!”

**15. Kérdés:** „Számításunk szerint a kiemelt útszegély készítése tétel mennyisége 265 fm helyett 455 fm. Kérjük, a tétel mennyiségét felülvizsgálni szíveskedjenek.”

**16. Kérdés:** „Számításunk szerint a süllyesztett útszegély készítése tétel mennyisége 797,9 fm helyett 1060 fm. Kérjük, a tétel mennyiségét felülvizsgálni szíveskedjenek.”

**Válasz:** Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, IV. Útépítés fejezet 20., 21., 23. tételét az alábbiak szerint javítsák:

|      |   |   |       |
|------|---|---|-------|
| 20., | Kiemelt útszegély készítés 30*15*41 cm előregyártott beton szegélyelemekből, C20/25 monolit szegélygerendával     | m | 470,0 |
| 21., | Süllyesztett útszegély készítés 20*15*25cm előregyártott beton szegélyelemekből, C20/25 monolit szegélygerendával | m | 1065  |
| 23., | Járdaszegély készítés 5*20*100cm előregyártott betonelemekből C20/25 monolit betongerendával                      | m | 616   |

**17. Kérdés:** „Kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen megadni, hogy taktilis jelek beépítése és akadálymentesítést nyertes Ajánlattevő feladatát képezi-e a tárgyi közbeszerzés keretein belül?”

**Válasz:** Igen, a járdacsatlakozásoknál kell taktilis jelet építeni 60 cm szélességben.

**18. Kérdés:** „Amennyiben nyertes Ajánlattevő feladatát képezi taktilis jelek beépítése és akadálymentesítést, kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen annak mennyiségeit a költségvetésben szerepeltetni!”

**Válasz:** Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, IV. Útépítés fejezetét az alábbi tétellel egészítsék ki:

|  |   |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | <b>Vakok és gyengénlátók közlekedését segítő bütykös felületű fehér színű térkő beépítése járdába, ágyazattal, hézagolással két sor (60 cm) szélességgel, útszegély mellett</b> | <b>m2</b> | <b>10,2</b> |
|--|---|-----------|-------------|

**19. Kérdés:** „Kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen megadni, hogy öntött aszfalt burkolat készítése (jobb oldali járdán) nyertes Ajánlattevő feladatát képezi-e a tárgyi közbeszerzés keretein belül?”

**20. Kérdés:** „Amennyiben nyertes Ajánlattevő feladatát képezi öntött aszfalt burkolat készítése (jobb oldali járdán), kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen annak mennyiségeit a költségvetésben szerepeltetni!”

**Válasz:** Öntött aszfalt járda helyett térkő járda épül, amelynek mennyiségeit részben az az eredeti költségvetés, illetve részben a jelen kiegészítő tájékoztatással javított tételek tartalmazzák.

**21. Kérdés:** „Jobboldali járda (1,5m széles aszfalt) mellett elbontásra kerülnek a szegélyek a tervek szerint. A járda alépítménye várhatóan használhatatlanná válik. A dokumentáció csak öntött aszfalt cserét irányoz elő, az alépítményre külön nem tér ki. Kérjük T. Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy az alépítménnyel pontosan mi nyertes Ajánlattevő feladata!”

**22. Kérdés:** „Amennyiben van bármi feladat nyertes Ajánlattevőnek az alépítménnyel kérjük annak mennyiségeit a költségvetésben szerepeltetni szíveskedjen T. Ajánlatkérő!”

**Válasz:** A költségvetés mennyiségei tartalmazzák járda alépítményeinek átépítéséhez szükséges mennyiségeket is.

**23. Kérdés:** „A hozzájárulások szerint távközlési fedlapok szintezését, cseréjét kizárólag az a Cég végezheti el, akinek tulajdonában van az adott távközlési akna.(Pl. T-COM). A költségvetés nem tartalmaz fedlap szintbeemelést, cserét. Kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen megadni, hogy távközlési aknák fedlapjainak szintbeemelése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi-e és amennyiben igen, kérjük annak költségvetésben történő szerepeltetését!”

**Válasz:** Az aknafedlapok szintjei terv szerint nem változnak.

**24. Kérdés:** „A Bányai u. 18. sz. előtti altalaji tűzcsap átépítését nem tartalmazza a dokumentáció. Kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen megadni, hogy altalaji tűzcsap átépítése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi-e?”

**25. Kérdés:** „Amennyiben nyertes Ajánlattevő feladatát képezi altalaji tűzcsap átépítése, kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen annak mennyiségeit a költségvetésben szerepeltetni!”

**Válasz:** A beruházás nem tartalmaz altalaji tűzcsap átépítési feladatot.

**26. Kérdés:** „A költségvetés IV Útépítés 14., Citytop natúr színű 20\*10 cm kiselemes betonburkolat tétele (1065,8m<sup>2</sup> mennyiséggel) észrevételünk szerint mind a 6 cm vastag, mind a 8 cm vastag térkőburkolat mennyiségét tartalmazza. Számításaink szerint a 6-os térkő mennyisége 606 m<sup>2</sup>, a 8-as térkő mennyisége 175 m<sup>2</sup>, a kettő összesen 781 m<sup>2</sup>. Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a különböző típusú térköveket külön tételben szerepeltetni szíveskedjenek és a mennyiséget is felülvizsgálni szíveskedjenek.”

**Válasz:** Térkő burkolattal épül a terven öntött aszfalttal jelölt Szolnoki út – Kicsi utca közötti járda a páratlan oldalon. Így az összes mennyiség jó, a vastagság szerinti megosztás miatt Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, IV. Útépítés fejezet 14. tételét javítsák, illetve a fejezetet egészítsék ki az alábbiak szerint

|      |  |                |       |
|------|--|----------------|-------|
| 14   | Citytop (vagy azzal egyenértékű) natúr színű 20*10 cm kiselemes betonburkolat készítés 8 cm magas térkőből | m <sup>2</sup> | 232,0 |
| 14/b | Citytop (vagy azzal egyenértékű) natúr színű 20*10 cm kiselemes betonburkolat készítés 6 cm magas térkőből | m <sup>2</sup> | 833,8 |

**27. Kérdés:** „A tervek szerint 3 db forgalomcsillapító küszöb építése szükséges. 2 db 3,5m\*4 m, és 1 db 6,5m\*4m mérettel. Az ehhez szükséges vörös 8-es térkő mennyisége  $2*3,5*4 + 6,5*4 = 54$  m<sup>2</sup>. Amennyiben a tervtől eltérően nincs szükség további forgalomcsillapító küszöb építésére, úgy kérjük, hogy a költségvetésben a tétel mennyiségét módosítani szíveskedjenek.”

**Válasz:** Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, IV. Útépítés fejezet 15. tételének mennyiségét javítsák az alábbiak szerint:

|      |   |                |      |
|------|---|----------------|------|
| 15., | Citytop (vagy azzal egyenértékű) vörös színű 20*10 cm-es kiselemes betonburkolat készítés | m <sup>2</sup> | 54,0 |
|------|---|----------------|------|

**28. Kérdés:** „Az AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vastagsággal tétel mennyisége 54,6 m<sup>3</sup>. Számításunk szerint ez  $1364 \text{ m}^2 * 0,05\text{m} = 68,2 \text{ m}^3$ . Kérjük, a tétel mennyiségét módosítani szíveskedjenek.”


**Válasz:** Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, IV. Útépítés fejezet 17. tételének mennyiségét javítsák az alábbiak szerint:

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 17., | AC-11 aszfalt kopóréteg készítés 5 cm vastagsággal, bitumen emulzió alápermezezéssel | m <sup>3</sup> | 68,2 |
|------|--|----------------|------|

Budapest, 2018. február 14.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:

  
**Katáné Pergel Ágnes**  
 Beszerzési Irodavezető

