



Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „*Budapest XVI. kerület, Egyenes utcai lakótelep közterületeinek felújítása 1. ütem*” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi **kiegészítő tájékoztatást** adja:

Ajánlatkérő egyben tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatás feldolgozására elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlattételi határidőt módosítja:

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2018. május 10-én 11:00 óra

Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok átvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében: 1. Kérdés, 4. Kérdés

- 1. Kérdés:** „A költségvetésben az aszfaltjárda bontás csak öntöttaszfalt burkolat bontással számol, nem számol az alatta lévő beton alap bontásával, mivel a térkő miatt azt is el kell bontani. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a költségvetést az érintett tételekkel (betonburkolat bontása, elszállítása, tükörkészítés, stb) kiegészíteni szíveskedjen.”
- 2. Kérdés:** „Az Egyenes utca 18. sarkánál most van egy beton lépcső és oda vezet ki a járda, az új terven a járda máshol csatlakozik az Egyenes utcai járdához. Kérdés: mivel a meglévő járda az épület tövében halad el, marad-e csakúgy, mint esetleg a beton lépcső, vagy netán el kell-e bontani mindkettőt?”
- 3. Kérdés:** „Az Egyenes utca 22. előtt a meglévő beton lépcső elbontandó-e és csak új rámpa épül majd, ami kiszolgálja mind a gyalogosokat, mind pedig pl. a babakocsit toló anyukát?”

Válasz: A nem akadálymentes kapcsolatokat el kell bontani. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, I.01. Bontási munkák fejezet 4. és 6. tételének mennyiségét javítsák, illetve a fejezetet egy új tétellel egészítsék ki az alábbiak szerint:

4	Út, járda alapbeton bontása kézi erővel, légkalapáccsal, a bontott anyag kupacolásával	215	m3
4/a	beton járda és lépcső bontása kézi erővel, légkalapáccsal, a bontott anyag kupacolásával	180	m3
6	Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással	443	m3

Ajánlatkérő kéri továbbá Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, II.01. Föld és sziklamunkák fejezet 1. és 2. tételének mennyiségét javítsák az alábbiak szerint:

1	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, töltés vagy depónia készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szállítással.	1203	m3
---	--	------	----

2	Kitermelt talaj elszállítása 10,01-15 km távolságra, lerakóhelyi díjjal, I-IV. osztályú talajban	1320	m3
---	--	------	----

4. **Kérdés:**” Számításaink szerint a 100/20/5 cm méretű kerti szegély készítés mennyisége 4.360 fm, a 6 cm vastag térkőburkolat mennyisége pedig 4.770 m2. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a mennyiségeket felülvizsgálni szíveskedjenek.”

Válasz: Ajánlatkérő a kerti szegély és térburkolat mennyiségét ellenőrizte. A térkőburkolat mennyisége megfelelő, kérjük a költségvetésben megadott mennyiséggel beárazni. Azonban a szegélyépítés tekintetében Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, III.01. Szegély és kőburkolat építés fejezet 2. tételének mennyiségét javítsák az alábbiak szerint:

2	Süllyesztett járdaszegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 100/20/5 cm méretű kerti szegélyből	4280	m
---	--	------	---

Budapest, 2018. május 3.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából

Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető

