



Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Mocsáry Mónika, közb. ref.
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a **„Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése”** tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi **kiegészítő tájékoztatást** adja:

1. **Kérdés:** „A Csapadékvíz elvezetés munkarész műszaki leírásának 2. oldalán szerepel néhány áteresz építése, ezzel ellentétben a költségvetés csak 1 db DN1000 ŰPE áteresz építését tartalmazza. Helyesen értelmezzük, hogy a többi áteresz megépítése nem feladata nyertes Ajánlattevőnek?”

Válasz: Nyertes Ajánlattevő feladata csak a költségvetésben megadott mennyiségű (1db) áteresz megépítése.

2. **Kérdés:** „Egyes költségvetések összesítője tartalmaz 5 % tartalékkeretet, a többiben nem szerepel tartalékkeret. Jól értelmezzük, hogy a főösszesítőbe a tartalékkeret nélküli nettó árakat kell szerepeltetnünk?”

Válasz: Igen. A nettó ajánlati ár az értékelési szempont, annak megadása kötelező. A tartalékkeret aránya, így összege fix a nettó ajánlati ár ismeretében. A Főösszesítőbe a nettó árat kell átvezetni, majd az összesítés után lehet a tartalékkeretet és az ÁFÁT számolni.

3. **Kérdés:** „Kérjük Megrendelő szíves tájékoztatását, hogy a beruházással párhuzamosan folyó gázvezeték építési munkák az ingatlanok gázellátását célzó gerinchálózatot és bekötéseit jelentik, vagy valami jelentősebb gázvezeték építési/kiváltási munkát.”

Válasz: A beruházással párhuzamosan folyó gázvezeték építési munkák az ingatlanok gázellátását célzó gerinchálózatot és bekötéseit jelentik.

4. **Kérdés:** „Jól értelmezzük, hogy a fű folyamatos karbantartása, kaszálása a jótállási időn belül nem Vállalkozó feladata?”

Válasz: Nyertes Ajánlattevőnek kelési garanciát kell vállalnia. Emellett nyertes Ajánlattevő feladata a garanciális időben az évi kétszeri kaszálás elvégzése.

5. **Kérdés:** „A szerződéstervezet 6.1 pontja szerint: „Vízépítési munkák esetén a jótállás időtartama megegyezik a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-NÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel (120 hónap). Közvilágítás munkáinak jótállása: 36 hónap. Zöldfelület rendezés, kertészet: jótállás 24 hónap.” Valóban 10 év a jótállás a vízépítési munkákra, vagy a kötelező alkalmassági idővel együttesen értendő a 10 év? Kérjük

szíveskedjenek a jótállás mértékét pontosítani, vagy nyomatékosítani. Megjegyezzük továbbá, hogy a szerződéstervezet 5.5 pontja szerint Vállalkozónak 48 hónap időtartamra kell a teljesítési biztosítékot Megrendelő részére biztosítania.

Válasz: A vízépítési munkákra a jótállás az átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számított 10 év. Ez az időtartam megegyezik a kötelező alkalmassági idővel.

6. Kérdés: *„Az előző kérdéshez kapcsolódóan a vízépítési munkák kategóriájába sorolja tisztelt Megrendelő a hídépítési és a vízi közmű építési munkákat is? Amennyiben nem, kérjük rendelkezzen ezen munkák jótállását illetően is.”*

Válasz: Igen. Az együttes rendelet ugyan más csoportosítást használ, de mind a hídépítési munkák, mind a vízi közmű építési munkák kötelező alkalmassági ideje 10 év, így jelen beruházáshoz kapcsolódóan jótállásuk is 10 év.

Budapest, 2018. február 8.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:


Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető

