



Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „**Budapest XVI. kerület, MLTC területén futópálya kialakítása**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi **kiegészítő tájékoztatást** adja:

Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok útvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében:

2. Kérdés

3. Kérdés

1. Kérdés: „A költségvetés 2,1 tétel megnevezésében a kitermelt anyag elszállítása vagy helyben deponálása szerepel. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy pontosítsa, hogy elszállítani szükséges a kitermelt anyagot, vagy helyben deponálni, illetve a helyben deponálás után később felhasználható e az anyag, ha az megfelelő minőségű.”

Válasz: A kitermelt föld helyben deponálást (humusz réteg külön deponálásával) követően felhasználható, amennyiben az szennyeződést, építési törmeléket nem tartalmaz, szerkezete homogén és nagyobb közetdaraboktól mentes. A kitermelt föld felhasználása esetén a gyepet/növényzetborítást le kell fejteni (gyepnyesés) és el kell szállítani lerakóhelyre. A kitermelt föld szennyeződésmertességéért, felhasználhatóságáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A felhasználhatóság a kitermelést követően állapítható meg. Amennyiben a kitermelt föld a fenti kritériumoknak nem felel meg, el kell szállítani lerakóhelyre.

2. Kérdés: „Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a gumiburkolathoz kapcsolódó rétegrendet pontosítsa, mivel a költségvetésben 15 cm 20/50 fagyálló zúzottkő ágyazat került kiírásra és a MLTC KIVITELI KV-04 A-A METSZET terven 20 cm 20/50 fagyálló zúzottkő ágyazati réteg szerepel.”

3. Kérdés: „A futókör burkolatának részletezése a következőképpen szerepel a kiírásban:

5 jelű EPDM burkolat, csíkok felfestésével együtt

- 1 cm EPDM burkolat vörös színben, a felfestések 5 cm-es fehér színűek

- 2 cm 2/5 fagyálló zúzottkő kiegyenlítő szűrőréteg, Trgamma=90-95%

- 4 cm drénaszfalt (a kiegyenlítő szűrőréteg fölé 4 cm alsó bitumenes vízáteresztő kötött hordozó réteg porózus aszfalt PA 11 kerül, Trg = 95% tömörségű, max. 1% leejtéssel, felületi egyenletesség 8 mm/4m)

- 15 cm 20/50 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trgamma=85%

- tömörített altalaj, Trgamma=95%

A **„2 cm 2/5 fagyálló zúzottkő kiegyenlítő szűrőréteg, Trgamma=90-95%”** rétegrend nem illeszkedik a „rekortán” burkolat készítés bevett technológiájába, ezért javasoljuk Tisztelt Ajánlatkérőt felé a következőt annak kiváltására:

- 2cm vastag SBR gumi és poliuretán ragasztó keverék.

A futópálya keménységét befolyásolja, ha ebbe az alaprétegbe mosott kavicsot keverünk az SBR gumi szemnagyságával megegyező méretben.

Az 1cm vastag EPDM burkolatot csak az általunk ajánlott „SBR-es” bázisra vagy aszfaltra lehet teríteni, zúzottkőre nem.”

Válasz: Az alépítményi réteg esetében a tervlapon szereplő 20 cm-es alépítmény vastagságot, a kiegyenlítő szűrőréteg esetében pedig 1 cm vtg. SBR bázist kell alkalmazni. Ezért Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, 3. Burkolatépítés, egyéb építési munkák fejezetben a 3,4 és 3,5 tételt az alábbiak szerint javítsák

3,4	5 jelű EPDM burkolat, csíkok felfestésével együtt - 1 cm EPDM burkolat vörös színben, , a felfestések 5 cm-es fehér színűek - 1 cm SBR kiegyenlítő réteg: 1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú gumi (60%), 2/5 mm szemcse nagyságú tűziszárított gyöngykavics (40%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke - 4 cm drénaszfalt (a kiegyenlítő szűrőréteg fölé 4 cm alsó bitumenes vízáteresztő kötött hordozó réteg porózus aszfalt PA 11 kerül, Trg = 95% tömörségű, max. 1% leejtéssel, felületi egyenletesség 8 mm/4m) - 20 cm 20/50 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trgamma=85% - tömörített altalaj, Trgamma=95%	1 583	m ²
3,5	5* jelű EPDM burkolat - 1 cm EPDM burkolat kék színben - 1 cm SBR kiegyenlítő réteg: 1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú gumi (60%), 2/5 mm szemcse nagyságú tűziszárított gyöngykavics (40%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke - 4 cm drénaszfalt (a kiegyenlítő szűrőréteg fölé 4 cm alsó bitumenes vízáteresztő kötött hordozó réteg porózus aszfalt PA 11 kerül, Trg = 95% tömörségű, max. 1% leejtéssel, felületi egyenletesség 8 mm/4m) - 20 cm 20/50 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trgamma=85% - tömörített altalaj, Trgamma=95%	17	m ²

Budapest, 2018. január 22.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:


Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető

