



## Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens  
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

### Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „**Budapest XVI. kerületi útépítések XLIII.**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

**Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok útvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében: 3. Kérdés**

1. Kérdés: „A költségvetések nem tartalmazzák az általános tételeket, mint (megvalósulási tervek, szakfelügyelet költségei, szükséges engedélyek hozzájárulások megszerzése). Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy ezek költségeit hol szerepeltessük.”

Válasz: **Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a Főösszesítőket az alábbi sorral egészítsék ki.**

Általános költségek		Ft
---------------------	--	----

Amennyiben Ajánlattevő a költséget külön el kívánja számolni, akkor ezt ezen az „Általános költségek” soron szerepeltetheti.

### **1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése**

#### **Rendelő utca:**

2. Kérdés: „Jelenleg a 0+003 szelvényben az út teljes keresztmetszetében található rácsos folyókával a dokumentáció nem foglalkozik. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy van e tennivalója ezzel a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben van akkor annak költségét hol szerepeltessük?”

Válasz: A folyóka a helyén marad, azzal Ajánlattevőnek nincs feladata. A folyóka az (teljes pályaszerkezetet érintő) útépítés szakaszátára, a folyókától balra csak a rossz állapotú csomópont felületének javítása a feladat.

3. Kérdés: „A jobb oldalon építendő árok tervezett nyomvonalán jelenleg egy nagy törzsmérőjű fa és bokros területek található. Ezek irtása nélkül a tervezett árok nem építhető meg, ezzel szemben a költségvetés és a dokumentáció ilyen tételt nem tartalmaz.”

Válasz: A fa melletti szakaszon a burkolt árok helyett átereszt kell építeni. Ezért **Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, C. Felépítményi és befejező munkák fejezet 22. tételének mennyiségét javítsák, illetve egy új tétellel egészítsék ki az alábbiak szerint:**

22	Árokburkolat készítése C12-32/FN min. beton koszorúval, egyik végén homlokfallal lezárva, gyephézagos betonlapokból 10 cm kavics ágyazaton	48	m2
22/b	D 40 beton átereszt építése 4 m hosszon, kétoldali kitorkolófejjel, minden munkával együtt.	1	db

4. **Kérdés:** „A meglévő burkolt árok állapota néhol leromlott. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy van e tennivalója ezzel a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben igen annak költségét hol szerepeltessük.”

**Válasz:** A burkolt árok átépítését a költségvetés C. Felépítményi és befejező munkák fejezetének 21-23. tételei tartalmazzák.

5. **Kérdés:** „A tervezett burkolt árok nyomvonalára több helyen az ingatlanok tetőlefolyója van kivezetve. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy ezekkel van e tennivalója a nyertes ajánlattevőnek.”

**Válasz:** Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban nincs feladata.

### **3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása** **Bányai Elemér utca**

6. **Kérdés:** „6 sz. ingatlan előtt a meglévő fa kivágása nélkül a tervezett szegélysor nem megépíthető. A jelenlegi beton burkolatot is felnyomta a fa gyökere. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő állásfoglalását.”

**Válasz:** Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban nincs feladata.

Budapest, 2018. február 7.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:

  
**Katáné Pergel Ágnes**  
Beszerzési Irodavezető

