

GLS-AQUA MÉRNÖKI IRODA KFT

**BUDAPEST
KISDUNA U. 15.**

1239

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Pöhl Tamás

Telefon: 465-2568

Fax: 349-1996

E-mail: tamas.pohl@vizmuvek.hu

E-közmű azonosító: 879958736

**Tárgy: Budapest XVI. kerület, Erzsébet liget Színház környezetének tervezése – vízelvezetés kiviteli
terv – CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS**

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező!

Az E-közműben rendelkezésünkre bocsátott tárgyi tervdokumentáció alapján kijelentjük, hogy a tárgyi tervezett kivitelezés ellen kifogást nem emelünk, ahhoz az alábbi feltételek betartásával hozzájárulunk:

- a tervezett kivitelezés érinti a kezelésünkben meglévő víznyomócső hálózatot,
- a kivitelezés során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott védőtávolságok betartását,
- jelen nyilatkozatunk – **mely kizárólag nyíltárkos vízcsőkeresztezésre vonatkozik** – az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a nyilvántartásunkban és a tervben szereplő adatok maradéktalan egyezőségéért, az egyéb közművekkel való egyeztetéséért, a szabványelőírások betartásáért a tervező tartozik felelősséggel,
- **a tervezési területen a meglévő vízvezetékek kézi feltárása szükséges a kivitelezés megkezdése előtt a csatorna keresztezések és épülő műtárgy környezetében a nyomvonal és fektetési mélység pontos meghatározása érdekében szakfelügyelet jelenlétében,**
- fenntartjuk a jogot, hogy szakfelügyelő kollégánk a feltárási eredmények ismeretében a vezetékek védelmében egyéb előírásokat (esetleges átépítésekről) tegyen, melyeket a beruházás terhére el kell végezni,
- abban az esetben, ha a szükséges védőtávolságok (min. 1,5 m vízszintes és min. 0,2 m függőleges palásttávolság nyílt árkos keresztezésnél) nem biztosíthatók, ott a vízvezeték átépítését kérjük a beruházás terhére,
- **a tervezett aknák környezetében, a csatorna keresztezéseknél az akna széle és a vízvezetékek (bekötővezetékek) palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolság betartása szükséges,**
- az építés ideje alatt a vízvezetékek védelméről (felfüggesztéséről) gondoskodni kell azok állagmegóvása érdekében, **a védelem létesítését a szakfelügyelővel előzetesen egyeztetni kell,**
- a víznyomócsövek 2-2 m-es környezetében csak **kézi földmunka** végezhető,

- a csatornaépítés során fokozott gondossággal kell eljárni a vezetékek megközelítésénél, kizárólag kézi földmunka végezhető,
- az 1,5 m palásttávolságú csatorna elhelyezéseknél a csatornaaknak munkagödrei megközelítik a vezetékeket, kérjük, ezen munkagödrök vízcső felőli, talajelmozdulást gátló dúcolását. Előrevert dúcolat nem alkalmazható! Ezen helyeken a csatornaakna elkészülte után a használt pátria lemezdúcolatot a vízvezeték felőli oldalon a cső alsó palástjáig bent kell hagyni,
- amennyiben ezen védőtávolságok nem biztosíthatók, illetve amennyiben a meglévő vízvezeték a szakadó lapba esik, úgy a vízvezetékek kiváltása szükséges a beruházás terhére,
- a csatorna munkaárának dúcolásához kizárólag olyan technológia alkalmazható, mely kapcsán a meglévő vízvezetékek nem mozdulnak el, nem sérülnek meg,
- meglévő vezetékekre víznyelő nem helyezhető,
- amennyiben, a csatorna kivitelezés során előre nem látható okok miatt a vízcsövek állagának megóvása érdekében további munkák szükségesek, **úgy a létesítmények védelmére, átépítésére további előírásokat teszünk**, melyeket a csatornarekonstrukció terhére kell elvégezni,
- minden előírásunk betartása mellett, a csatorna fektetése alatt és az azt követő **egy éven belül** bekövetkező **vízcső sérülés esetén** – amennyiben az a csatorna építésére vezethető vissza – **a csatornaépítés kivitelezője a felelős**,
- a szerelvényeken, nyomvonalukon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet folyamatosan biztosítani szükséges,
- a vezetékek keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél **kizárólagosan kézi földmunka** végezhető,
- a munkavégzés a Projektirányítási Osztályunknak (Tel: 465-2583, Fax: 349-1996) **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 2 héttel – írásban – kell megrendelni, előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételezéshez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.

Budapest, 2017.11.09.

Tisztelettel:



Tóth Zsolt

Mérnökszolgálati osztályvezető



Kiss György

Mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes