



JERLMAGYARÁZAT

NYCWY tip. új közvilágítási kábel földárókba helyezve

Meglévő kisfeszültségű kábel földárókba helyezve

Meglévő közvilágítási kábel földárókba helyezve

Meglévő parkvilágítás  
5,0m fénypontmagasságú kúpos horg.acél lámpaoszlopon,  
GLOB tip. lámpatest 1x70W ST fényforrással, oszlopfejre szerelve

Meglévő parkvilágítás  
5,0m fénypontmagasságú teleszkópos horg.acél lámpaoszlopon,  
GLÓRIA lámpatest ST 70W fényforrással, oszlopfejre szerelve

Új parkvilágítás  
KORINTOSZ Smart tip. lámpatest, 36/43W LED fényforrással,  
1,0m világító felülettel, ütésálló műanyag opál búrával, IP65 védett,  
3,0m magas talpas festett RAL7016 (anthrazitgrau) acél lámpaoszlopon,  
GURO 1261tip. szerelvényezéssel, (HOFEKA)

PV-1-PV10

Rúdföldelő, átm.25mm x 2m-es horganyzott acél

MEJEGYZÉS

Tápfeszültség: 3x400/230V, 50 Hz  
Bővített teljesítmény: -270W  
Hibavédelem: TN-C/S

A kivitelezési munka megkezdését 15 nappal korábban írásban be kell jelenteni BDK-nak és ELMŰ Hálózati kft-nek.  
Kábelárok ásás fokozott gondossággal, csak kézi munkával történhet a meglévő villamos kábelek és közművezetékek miatt!  
A kivitelezési munka elkészülte után világítástechnikai mérést kell végezni, melynek eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Betartandó rendeletek, szabványok:  
54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)  
MSZ HD 60364-1-4. Kisfeszültségű villamos berendezések  
MSZ EN 13201-2:2004. Útvilágítás. 2. rész  
A világítási jellemzők követelményei  
MSZ 13207:2000. Erősáramú kábel fektetése  
MSZ 1585:2016. Erősáramú üzemi szabályzat

ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ  
CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ  
környezetének tervezése

Tervezett épület:  
1165 BUDAPEST,  
HUNYADVÁR U. 43/C  
HRSZ.: ....  
Megbízó:  
BUDAPEST FŐVÁROS  
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA  
1163 Budapest, Havashalom u. 43.  
Generál tervező:  
TYPOBOX Kft.  
1165 Budapest, Májusfa u. 12.

KÜLSŐ  
VILLAMOS MUNKÁK  
Tájépítész felelős tervező:

KONTRA DÁNIEL  
K/1 01-5216  
Villamos tervező:  
Kovács Gábor V-T 01-4429  
Társtervezők:  
tájépítész: Tislér Dina  
külső közmű: Leitner Gábor  
öntözőrendszer: Skublics László

Tervlap:  
Közvilágítás  
módosítása  
M= 1:500

Dátum:  
2017.12.15.  
Rajzszám:  
V-1