

**Budapest Főváros XVI. kerület
Önkormányzata**

Budapest
Havashalom utca 43.
1163

Iktatószám: 100002953158

Felhasználási hely: 1165 Budapest Szurmay Sándor fasor, (105842/42 hrsz.)

Ügyintéző: Dienes Ákos

Tárgy: Elvi nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a **1165 Budapest Szurmay Sándor fasor, (105842/42 hrsz.).** alatti ingatlanon tervezett **automata öntözőrendszer (használati vízigény: 8,1 m3/nap)** a meglévő törzshálózatról vízzel ellátható.

A **8,1 m3/nap** használati vízigény biztosításához a meglévő 2 db **NA 25 mm-es** bekötésre egy-egy db **NA 25 mm-es** vízmérő felszereléseket engedélyezünk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilatkozatunk (hatósági) engedélyek és egyéb hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól kérelmezőt nem mentesíti.

A területet ellátó medence fenékszintje: 211,1 mBf. Központi nyomáscsökkentő beépítése szükséges

Elvi nyilatkozatunk 2 évig érvényes!

A vízhálózat továbbvezetéséhez, épületen belüli szereléséhez, átalakításához társaságunk hozzájárulása szükséges. A tervjóvá hagyási eljáráshoz két sorozat M=1:50 méretarányú gépészeti tervet kérünk benyújtani „igénybejelentő ingatlanon belüli víz- és csatornahálózati terv jóváhagyáshoz” formanyomtatványunkkal együtt.

Hivatkozott nyomtatványunk a Fővárosi Vízművek Zrt. weboldalán elérhető. A vízhálózat továbbvezetését illetve az épületen belüli szerelést csak a jóváhagyott tervek birtokában lehet megkezdni.

Vízhálózati terveket a Mérnökkamarai Névjegyzékben nyilvántartott, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készíthet.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. törzshálózatát, annak szerelvényeit, valamint a tűzcsapokat érintő bármilyen tevékenység (elzáró szerelvény zárás-nyitás, tűzcsapon vízvételzés, stb.) kizárólag a Társaság engedélyével, illetve szakfelügyelet mellett végezhető.

Elvi nyilatkozatunkat az építési engedély kérelemhez, illetve a jóváhagyásra társaságunkhoz benyújtandó gépészeti tervdokumentációhoz kell csatolni.




FŐVÁROSI VÍZMŰVEK


A nem lakossági felhasználó víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére 32 mm feletti átmérőjű ivóvízvezeték és 160 mm feletti átmérőjű szennyvízvezeték bekötésekor víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében és az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített új építésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja


Nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez illetve minősége igényelt javításához a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a mindenkor érvényes egységáron. Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a közintézményi felhasználóknak, továbbá a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének.

Budapest, 2017. november 6.

Tisztelettel:


Kellermayer Bernadette
Vízmerő kezelési osztályvezető




Schillinger Kinga
Műszaki ügyfélszolgálati csoportvezető