



JERLMAGYARÁZAT

- NYCWY tip. új közvilágítási kábel földárókba helyezve
- Meglévő kisfeszültségű kábel földárókba helyezve
- Meglévő közvilágítási kábel földárókba helyezve
- Meglévő parkvilágítás
5,0m fénypontmagasságú kúpos horg.acél lámpaoszlopon,
GLOB tip. lámpatest 1x70W ST fényforrással, oszlopfejre szerelve
- Meglévő parkvilágítás
5,0m fénypontmagasságú teleszkópos horg.acél lámpaoszlopon,
GLÓRIA lámpatest ST 70W fényforrással, oszlopfejre szerelve

Új parkvilágítás
KORINTOSZ Smart tip. lámpatest, 36/43W LED fényforrással,
1,0m világító felülettel, ütésálló műanyag opál búrával, IP65 védett,
3,0m magas talpas horganyzott acél lámpaoszlopon,
GURO 1261 tip. szerelvényezéssel, (HOFEKA)

Csatlakozó szekrény épület oldalfalára szerelve,
Mi 79221 tip.(Hensel) szekrény zsanéros-kulcsos ajtóval,
beépítve: 1xPLSM/63A/4p + 1xPFIM/63A/0,3A/4p,
1xPLSM/32A/0,3A/4p+3xPLSM/16A/0,3A/2p,
oldalfalon:1 db II.s.+N+F, 32A + 3 db II.s.+F, 16A csatlakozó aljzat, IP55

Csatlakozó akna, HD-ROTATECH DN800 tip. műanyag kábelakna,
öntöttvas vízhatlan, zárható fedlappal,
BAV-2U-GD-MC25U tip. leágazó kábelösszekötővel
5x25/6mm2-es vezeték kötőelemmel, zsugorcsővel szerelve
Hordozható ipari csatlakozó doboz színház raktárban tárolva,
SCA-632D-31WW tip. 1x32A/5p+1x16A/5p+4x16A/2p/F csatl.aljzattal

MEJEGYZÉS

- Tápfeszültség: 3x400/230V, 50 Hz
- Bővített teljesítmény: 112,2kW
- Hibavédelem: TN-C/S
- Kábelárók ásás fokozott gondosággal, csak kézi munkával történhet a meglévő villamos kábelek és közművezetékek miatt!
- Betartandó rendeletek, szabványok:
54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)
MSZ HD 60364-1-4. Kisfeszültségű villamos berendezések
MSZ 13207:2000. Erősáramú kábel fektetése
MSZ 1585:2016. Erősáramú üzemi szabályzat

ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ
környezetének tervezése

Tervezett épület:
1165 BUDAPEST,
HUNYADVÁR U. 43/C
HRSZ.:
Megbízó:
BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Generál tervező:
TYPOBOX Kft.
1165 Budapest, Májusfa u. 12.

KÜLSŐ
VILLAMOS MUNKÁK
Tájépítész felelős tervező:

KONTRA DÁNIEL
K/1 01-5216
Villamos tervező:
Kovács Gábor V-T 01-4429
Társtervezők:
tájépítész: Tislér Dina
külső közmű: Leitner Gábor
öntözrendszer: Skublics László

Tervlap:

Rendezvény szekrények
elhelyezése

M= 1:500

Dátum: 2017.12.15.
Rajzszám: V-3