



## Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

**Levelünk száma:** R-1700240251  
073329/2017  
I-2017535766

**Ügyintézőnk:** Kajári Éva  
**Telefon:** 455-4174  
**E-mail:** halozat@fcsm.hu  
**Szervezeti egységünk neve, címe:**  
Hálózatüzemeltetési Osztály  
1087 Budapest, Kerepesi út 21.

**Levelük kelte és száma:**

**Ügyintézőjük:**  
**Telefon:**

### GLS-AQUA MÉRNÖKI IRODA KFT

1239 Budapest, Kisduna utca 15.

**Tárgy:**XVI. kerület Erzsébet-liget Színház, Corvin Művelődési Ház környezetének tervezése  
– csapadékvíz elvezetés - kiviteli terv – csatornaüzemeltetői nyilatkozat

#### Tisztelt Címzett!

Hivatkozással a fenti tárgyú levelünkben foglaltakra az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tervet áttanulmányoztuk és megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény érinti a kezelésünkben lévő közcsatorna hálózat nyomvonalát és felszíni műtárgyainkat.

A területen a csatornázás elválasztott rendszerű. A tárgyi ingatlan szennyvízelvezetés szempontjából az Angyalföldi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik, mely a szennyvizet az Észak-pesti szennyvíztisztító telepre juttatja. A terület csapadékvíz-elvezetés szempontjából a Rákos-patak vízgyűjtő területén helyezkedik el, de befogadó hiányában a területről csapadékvíz közműves elvezetésére jelenleg nincs lehetőség.

A területen keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben rácsos folyókákat, 2 db csőtározót és egy 110,8 m<sup>3</sup>-es szikkasztóblokkot terveztek, melyből egy túlfolyó csatornán a csapadékvizek nagy zápor esetén egy szikkasztóárokba jutnak. Az útfelületről lefolyó csapadékvizek szikkasztásos megoldásának jóváhagyására nem vagyunk illetékesek. A szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, azok elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

Az Erzsébet-liget területén Társaságunk üzemeltetésében lévő szennyvíz közcsatornák húzódnak, melyek a terven magántulajdonú szennyvízcsatornaként lettek jelölve.



A CS2-0 jelű tervezett zárt csapadékvíz csatorna a 9-15 számú aknák között a meglévő szennyvízcsatorna mellett közvetlenül 1,05m tengelytávolságban halad. A meglévő szennyvízcsatorna és a tervezett csapadékcatorna tengelye között a szükséges vízszintes távolság nem tartható, illetve a csapadékcatorna a szennyvíz közcsatornát magassági ütközés miatt bújttatóval keresztezi.

Tekintettel a fent leírtakra a CS2-0 jelű csapadékcatorna 9-10 jelű szakaszának (bújttató) építései Társaságunk szakfelügyeletét szükségesnek tartjuk.

A szakfelügyeleti Osztályunk biztosítja és a [halozat@fcsm.hu](mailto:halozat@fcsm.hu) címen kell megrendelni. A szakfelügyelet díját a Társaságunknál érvényben lévő árak alapján leszámoljuk.

Áraink a következők: 13.430 Ft/ó+27%ÁFA, ill. 94.000 Ft/nap+ 27%ÁFA.

A meglévő szennyvízcsatorna és aknáinak kiberulás – elmozdulás elleni védelmét biztosítani kell.

**A kivitelezés megkezdése előtt és a kivitelezés befejezése után a CS2-0 jelű zárt csapadékcatorna 9-15. jelű aknaközeivel párhuzamosan haladó meglévő Ø30 szennyvízcsatorna állapotfelmérését el kell készíttetni, amelyet Társaságunktól kell megrendelni. (Csatornavizsgáló Osztály – Eördögh Viktor 06-1-455-4245)**

A tervezett csapadékvíz-elvezető, tározó, szikkasztó létesítmények és a burkolathelyreállítás nem veszélyeztethetik a meglévő gravitációs csatornák állapotát, az erkölcsi és anyagi károsodási költségek Társaságunkat nem terhelhetik.


Az útpályaszint kialakításakor a meglévő aknalefedéseket szintbe kell hozni.

Kivitelezés közben felszíni műtárgyainkat eltakarni nem szabad, a hozzáférhetőséget biztosítani kell.

**Az építési munkálatok során a meglévő csatornázási létesítményekben okozott károk helyreállítási költsége a beruházót, illetve a kivitelezőt terheli.**

Amennyiben károkozás történik, azt azonnal be kell jelenteni Központi Ügyeletünkre a 06-80-455-000-as vagy a 455-4200-as telefonszámon, hogy a helyreállítást el tudjuk végezni. A tervezett munkák ellen hálózatüzemeltetési szempontból kifogást nem emelünk. A nyilatkozat a kiállítástól számított két évig érvényes.

Budapest, 2017. november 20.



Oszoly Tamás  
hálózatüzemeltetési igazgató



Gerőfi Gerhardt András  
osztályvezető

Kapják: Címzett, FCSM Zrt. Mérnöki Csoport, Irattár

