

**BUDAPEST, XVI. ERZSÉBET LIGETI SZÍNHÁZ
KÖRNYEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
RENDEZVÉNY SZEKRÉNYEK ELHELYEZÉSE**

sorszám	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	490,0	m	0	0	0	0	0
2	Út burkolat bontása, helyreállítási munkákkal, védőcső részére 0,40 m szélességben	8,0	m	0	0	0	0	0
3	Átm. 110 mm-es műanyag védőcső elhelyezése földárókban, vezeték védelmére	8,0	m	0	0	0	0	0
4	Átm. 150 mm-es műanyag védőcső elhelyezése földárókban, vezeték védelmére	40,0	m	0	0	0	0	0
5	Kábelárókban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig	490,0	m	0	0	0	0	0
6	Kábeljelző szalag elhelyezése 100x0,2 mm szalag	490,0	m	0	0	0	0	0
7	Kábelteglázás műanyag kábelteglával, hosszirányban	490,0	m	0	0	0	0	0
8	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel szerelése meglévő horganyzott vezeték csatornába, NYJ-J tip kábel, 5x70 mm ²	60,0	m	0	0	0	0	0
9	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel kábelárókba, NYJ-J tip kábel, 5x25 mm ²	370,0	m	0	0	0	0	0
10	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel kábelárókba, NYJ-J tip kábel, 5x16 mm ²	285,0	m	0	0	0	0	0
11	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel kábelárókba, NYJ-J tip kábel, 3x4 mm ²	40,0	m	0	0	0	0	0
12	Vezeték bekötése elosztóba, 5x25mm ² , 5x16mm ²	5,0	db	0	0	0	0	0
13	Vezeték bekötése elosztóba, 3x4mm ²	2,0	db	0	0	0	0	0
14	Vezeték bekötése csatlakozó aljzatba, NYJ-J 5x6mm ² /1m	9,0	db					
15	Csatlakozó akna elhelyezése, HD-ROTATECH DN800 tip. műanyag kábelakna, öntöttvas vízhatlan , zárható fedlappal, gödörhely kitűzéssel, gödör ásással	9,0	db	0	0	0	0	0
16	BAV-2U-GD-MC25U tip. leágazó kábelösszekötő, 5x25/6mm ² -es vezeték részére kötőelemmel, zsugorcsővel szerelve, vezetékek bekötésével	9,0	db	0	0	0	0	0
17	P17 Tempra Pro tip. 32A-es, III.s.+N+F ipari csatlakozó aljzat kábelaknában elhelyezve, vezetékek bekötésével	9,0	db	0	0	0	0	0
18	Hordozható ipari csatlakozó doboz színház raktárban tárolva, SCA-632D-31WW tip. 1x32A/5p + 1x16A/5p +4x16A/1p, csatlakozó aljzatokkal, IP44 védett	9,0	db	0	0	0	0	0
19	CS-1 jelű csatlakozó szekrény elhelyezése, Hensel Mi 79221 tip. szekrényben, 1xPLSM/63A/4p kismegszakító, 1xPLSM/32A/3p kismegszakító, 3xPLSM/16A/1p kismegszakító, oldalfalon 1 db 32A/III.s.+N+F csatlakozó aljzattal, 3 db 16A/II.s.+F csatlakozó aljzattal, vezetékek bekötésével	1,0	klt	0	0	0	0	0
20	RE jelű rendezvény elosztó szekrény összeállítása és elhelyezése, Eaton Xboard BPM-O-600/7 tip., IP54 védett lemezszekrényből, beépítve 1xNH00/160A/3p szakaszolható biztosító, T6-160/160A/3p kapcsoló, 3xP3-63/63A/3p kapcsoló, 5xP3-32/32A/3p kapcsoló, DEHNVentil M TNC 2/3p+N túlfeszültség levezető, 1xZ-KWZ-3PH tip. áramváltós fogyasztásmérő, 200/5A áttétellel, vezetékek bekötésével	1,0	klt	0	0	0	0	0
21	Érintésvédelmi mérés, szigetelés ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítése	1,0	klt	0	0	0	0	0
	Villamos munkák összesen:					0	0	0