

SZELATERV
TERVEZŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.

Budapest
Fuvallat utca 51.

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati Osztály
Ügyintéző: Heiszné Cseh Adrienn
Telefon: 465-2889
Fax: 349-1996
E-mail: adrienn.heiszne@vizmuvek.hu
Iktatószám: FV/5910/2017/2520-2

Tárgy: Budapest, XVI. kerület, Lándzsa utca (Veres Péter út – Pósa Lajos utca), csapadékvíz
csatorna terve, Engedélyezési és Kiviteli terv
(Munkaszám: 3/2017)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező(k)!

Hivatkozással a megküldött tárgyi tervdokumentációra (Munkaszám: 3/2017), a tervezett nyomvonal ellen kifogást nem emelünk, a munkálatokhoz az alábbi feltételek betartásával hozzájárulunk:

- a tervezett kivitelezés érinti a kezelésünkben lévő víznyomócső hálózatot,
- a kivitelezés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások és védőtávolságok betartását,
- jelen nyilatkozatunk – **mely kizárólag nyíltárkos vízcsőkeresztezésre vonatkozik** - az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a kivitelezés megkezdése előtt a meglévő vízvezetékek, vízbekötések kézi feltárása szükséges minden keresztező csatorna, továbbá a vízcső közelében létesített új akna a fektetési mélység és a nyomvonal pontos meghatározása érdekében, szakfelügyeletünk jelenlétében. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni,
- a vízhálózat pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal Korcsik Sándort (Tel.: 465-2508, Közműnyilvántartó Csoport) értesíteni szíveskedjenek,
- az építés ideje alatt a vízvezetékek védelméről gondoskodni kell azok állagmegóvása érdekében,
- a víznyomócső biztonságos üzemének fenntartását és védelem létesítését a szakfelügyelővel előzetesen egyeztetni kell,



- abban az esetben, ha a szükséges védőtávolságok (min. 1,5 m vízszintes és min. 0,2 m függőleges palásttávolság) nem biztosíthatók, továbbá amennyiben a meglévő vízvezeték a szakadó lapba esik, ott a vezetékek, bekötések átépítését kérjük a beruházás terhére,
- **a tervezett aknák környezetében, a csatorna keresztezéseknél, az akna széle és a vízvezetékek (bekötővezetékek) palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolság betartása szükséges,**
- az építés ideje alatt a vízvezetékek védelméről (felfüggesztéséről) gondoskodni kell azok állagmegóvása érdekében, a védelem létesítését a szakfelügyelővel előzetesen egyeztetni kell,
- a víznyomócsövek 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető,
- a csatornaépítés során fokozott gondossággal kell eljárni, a dinamikus hatásokra különösen érzékeny vezetékek megközelítésénél kizárólag kézi földmunka végezhető.
- **a 1,5 m palásttávolságú csatorna elhelyezéseknél a csatornaaknák munkagödrei megközelítik a vezetékeket, kérjük ezen munkagödrök vízcső felőli, talajelmozdulást gátlódúcolását. Előrevert dúcolat nem alkalmazható. Ezen helyeken, a csatornaakna elkészülte után, a használt pátria lemezdúcolatot a vízvezeték felőli oldalon a cső alsó palástjáig bent kell hagyni,**
- a csatorna munkaárkának dúcolásához kizárólag olyan technológia alkalmazható, mely kapcsán a meglévő vízvezetékek nem mozdulnak el, nem sérülnek meg,
- meglévő és a tervezett vízvezetékekre víznyelő nem helyezhető,
- csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékeink fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,
- vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolság tartandó,
- vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon, árok megszakítással kérjük biztosítani, a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárok esetén (fagyveszély). Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után) elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,
- meglévő vízvezetékünkre vízelvezető árok, szikkasztó, áteresz, hordalékfogó, drainblokk nem helyezhető,
 - vízelvezetés építését megelőzően a vízelvezető rendszer közelében lévő vízcsőre, szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,
 - árkok, átereszek, szikkasztó, drainblokk kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását,
- amennyiben, a csatorna kivitelezés során előre nem látható okok miatt a vízcsövek állagának megóvása érdekében további munkák szükségesek, úgy a létesítmények védelmére, átépítésére további előírásokat teszünk, melyeket a csatornarekonstrukció terhére kell elvégezni,
- minden előírásunk betartása mellett, a csatorna fektetése alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a csatorna építésére vezethető vissza. – a csatornaépítés kivitelezője a felelős,
- a szerelvényeken, nyomvonalukon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet folyamatosan biztosítani szükséges,





- a vezetékek keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
- a munkavégzés (kutatóárkok létesítése is) a Projektirányítási Osztályunknak (Tel: 465-2583, Fax:349-1996) szakfelügyelete, irányítása mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 2 héttel – írásban - kell megrendelni, előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- a munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a Projektirányítási Osztályunk az illetékes.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételezéshez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-17:00; P 8:00-14:00).

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. július 2.

Tisztelettel:



Mózes Gábor

mérnökszolgálati osztályvezető

Kiss György

mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes



Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

SZELATERV Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.
Budapest
Fuvallat utca 51.
1163

Ügyiratszám: 423315-68511010/2017

Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 3/2017

Tárgy jellege: VÍZ, CSATORNA

Tárgy helyszíne: Budapest, XVI. Lándzsa utca (Veres Péter út - Pósa Lajos u. között)

Tárgy: Csapadékvíz csatorna engedélyezési és kiviteli terve

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2017. 06 hó 28-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény ☒

Földkábel ☐

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5286 , Fax: alepitmeny@telekom.hu Telefonon/e-mail-en egyeztetve)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásban időpontot egyeztetve – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal szervezetünkől Kalocsai László központvezetőtől (1541 Budapest, e-mail: alepitmeny@telekom.hu, Fax: 1-347-5315) kell bejelenteni illetve megrendelni.


A Magyar Telekom munkatárs a helyszínen az építési naplóba (e-napló) rögzíti a Magyar Telekom tulajdonú hálózat a tárgyi építés során annak sértetlenségét.

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokka l kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltá rkos rész műszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárás on kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.06.28
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2017.06.28

Üdvözl ettel,

 Magyar Telekom Nyrt.
MAGYAR TELEKOM NYRT.
KÖZLEKÖDÉSTECHNOLÓGIÁK ÉS
SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
KÖZVETLEN ELŐZSÉK
1125 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

EGYÜTTVELED

Címzett: SZELATERV TERVEZŐ Kft.
1163 Budapest, Fuvallat u. 51.

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés

Átadott rajzok:

K Ö Z M Ű E G Y E Z T E T É S I N Y I L A T K O Z A T

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (és a BDK Kft.) létesítményeit.

Érintett feszültségszintek 1 kV szabadvezeték, Közvil szabadvezeték

Érintett terület Budapest XVI.

Lándzsa u. Munkaszám: 3/2017

Veres Péter út-Pósa L. út között

csapadékvíz csatorna

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyeztet, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetője hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

ELMŰ Hálózati Kft.

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a BDK Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Fax.: 238-4323)

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az előírtak szerinti károkozás következményeitől.

ELMŰ Hálózati Kft.		
Érvényes:	2017 JÚN 26.	+6 hónap
Tel.: 06-1/238-1769; Fax: 06-1/238-1949		
Közműegyeztető (Fórika Katalin) aláírása és a szolgálati hely pecsétje		