

SZELATERV
Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.

Budapest
Fuvallat u. 51.

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati Osztály
Ügyintéző: Pöhl Tamás
Telefon: 465-2568
Fax: 349-1996
E-mail: tamas.pohl@vizmuvek.hu
E-közmű azonosító: 910996413

Tárgy: Budapest XVI. Lándzsa utca (Veres P. út – Lándzsa u. 13. ABC között) útburkolat felújítás engedélyezési és kiviteli terve (Tsz: 6/2017)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező!

A tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:

- a létesítés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetékét,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- a nyilvántartásunkban és a tervben szereplő adatok maradéktalan egyezőségéért, az egyéb közművekkel való egyeztetéséért, a szabványelőírások betartásáért a tervező tartozik felelősséggel,
- **a kivitelezés megkezdése előtt a dinamikus hatásokra különösen érzékeny azbesztcement (ac) és öntöttvas anyagú vízvezeték feltárása minden esetben szükséges. a pontos nyomvonal és mélység meghatározására.** Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, esetleges átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni,
- a vízvezetékek fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint csökkenést nem engedélyezünk,
- a kivitelezés teljes időtartama alatt a vízvezetékek, bekötések fölött azbesztcement és öntöttvas vezetéknél minimum 1,0 m, KPE vezetéknél 80 cm földtakarást/védőtávolságot kell hagyni a vízvezetékek állagmegóvása érdekében,
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére kivitelezett földfeletti kivitelűre kell átépíteni,
- amennyiben meglévő szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, középsziget vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell építeni,
- a tervezett szilárd burkolatú utak területén bizonytalan mélységi elhelyezésű, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezetékeink üzemelnek, ezért e helyeken az útépitési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) **nem engedélyezünk.** A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá,
- elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, vagy bekötés megszüntetése, tűzivizellátás biztosítása, stb. ügyében szíveskedjenek a Vízmérő Kezelési Osztályt megkeresni,
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,
- **fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsöveink állagának megóvása érdekében, szükség szerint további előírásokat tegyünk, melyekkel kapcsolatos feladatokat a tárgyi építés terhére kell elvégezni,**
- meglévő vízvezetékünkre víznyelő, vízelvezető árok, szikkasztó, átereszek, hordalékfogók, drainblokk nem helyezhető,
- vízelvezetés építését megelőzően a vízelvezető rendszer közelében lévő vízcsőre, szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,

- víznyelőbekötések, víznyelőaknák, folyókák, árkok, átereszek, szikkasztó, drainblokk kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását, a csatornabekötés kialakítását, stb.
- csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékünk fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,
- vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolságot, valamint a kulé kavics szikkasztóágy, vagy szikkasztókút, szikkasztóakna vagy szikkasztóágy széle, (drain blokk) és a vízcső tokjának palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolságot be kell tartani
- vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon (árok megszakítása) kérjük biztosítani a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárok esetén (fagyveszély). Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,
- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- **felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, közúti jelzőtábla oszlop alapot stb. telepíteni tilos, ezek helyeit a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a HÜK szakfelügyelőjével,**
- vezetékünk keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - o a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - o vezetékünk fölé eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékünket nem érhetik el,
 - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földviasszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- **tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a területileg illetékes HÜK kirendeltségünk az illetékes,**
- a kivitelező a területileg illetékes Hálózatzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől **négy héttel** az utépítési munka kezdési időpontját megelőzően **írásban, rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását.** A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az utépítési munka végeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- **a területileg illetékes „Hálózatzemeltetési Kirendeltség” (HÜK):**
Észak-pesti HÜK, Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu
Telefon: 435-3945, Mobil: 06-30-9-325-288,
A munkavégzés a HÜK képviselőjének **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal írásban kell kérni.
A munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik, minden előírásunk betartása mellett, az utépítés alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a tárgyi munkára vezethető vissza – azért az út kivitelezője a felelős.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS.
A vízvételéhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. december 21.

Tisztelettel:



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Sz. 224-002
Árnyaltan Működő Részvénnytársaság
Mérnökszolgálati osztály

Tóth Zsolt

Mérnökszolgálati osztályvezető



Kiss György

Mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes

