

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: 2018. év 02. hó 23. napján az Invitech Megoldások Zrt. hivatalos helyiségében.

Száma: 409_E/2018 **E-közmű azonosító:** 511222607

Jelen vannak: Invitech Zrt. részéről: Csomány Lajosné E-mail: CsomanyneE@invitech.hu
Tervező részéről: Szekeres László - SZEK-TERV Bt

Tárgy: Budapest, XVI. kerület Szerű utca (Garat utca - Újszász utca között) burkolat felújítási terve

Tárggyal kapcsolatos nyilatkozat:

*A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az **Invitech Megoldások Zrt. földalatti optikai hálózatának** nyomvonalát*

ÉRINTI.

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét:

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos!

A föld alatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel kell megállapítani.

A szakfelügyeletet és a műszeres kitűzést az Invitech Megoldások Zrt. elérhetőségein 8 munkanappal korábban, írásban meg kell rendelni: Krizbai István 1108 Budapest, Kozma utca 2. Fax: 1/801-1386.

krizbail@invitech.hu


A távközlési hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.

A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Jelen nyilatkozat a keltezésről számított 6 hónapig érvényes!



invitech
SOLUTIONS
INVITEL CSOPORT
Invitech Megoldások Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 25568509-2-44
HU25568509
24.

Invitech Zrt. részéről

.....
Tervező részéről