

# MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült a Bp. XVI. ker. Nádor u 40 sz. ingatlan csatornázásához

## 1./ Előzmények

Jelen kiviteli tervdokumentáció XVI. ker. Önkormányzat megbízásából készült és a Bp. XVI. ker. Nádor u 40 sz. ingatlan csatornázására vonatkozik.

**A bekötés az útépítés előtti elő közművesítés, keretén belül valósul meg**

## 2./ Meglévő közműhelyzet

Az Nádor u. ezen szakaszán kiépített víz, illetve gázhálózat is található. A csatornaépítés ezek közül a gázvezetékkel érinti.

Az utcában mindkét oldalon zöldsáv található, benne fák. Az úttest és a járda aszfalt. Az utcában húzódó gáz, illetve vízvezetékre föld depóniát rakni nem szabad. Ugyanígy a tűzcsapoknak, a víz és gázvezetékek szakaszoló zárainak, valamint kábelaknáknak a hozzáférhetőségét is biztosítani kell.

## 3./A tervezett csatorna ismertetése

A csatorna befogadója az úttest közepén húzódó 300 Kg közcsatorna rákötésnél nyeregídomot kell alkalmazni. A közcsatorna elválasztó rendszerű, csak a szennyvíz vezethető be a közcsatornába.

A bekötés anyaga Ø 200 b cső. A befogadó adatait a szakági helyszínrajzról vettük

A csatornába szennyvizet csak sikeres átadás-átvételi eljárás után és az Ügyfélszolgálati Irodától beszerzett Használatbavételi Hozzájárulás birtokában lehet bevezetni.

### **Gázcső**

Esetleges megsérüléskor a munkaárkot ki kell üríteni, a dohányzást és a nyíltláng használatát meg kell tiltani.

Haladéktalanul értesíteni kell a Gázművek ügyeletét a 138-0000 telefonszámon. munkát csak a hiba végleges elhárítása után szabad folytatni.

### **Vízcső**

A víznyomócső esetleges törésekor a víz a munkaárkot eláraszthatja ezért a menekülés céljából létrát kell elhelyezni az árokban.


Vízcsőtöréskor a Fővárosi Vízművek ügyeletét értesíteni kell a 270-3333 telefonszámon.


## 4./ Magassági alappont

A megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

Budapest.2018. február

VAKOND-KÖZMŰ KFT.  
1162 Bp., Attila u. 82.  
Asz.: 13186287-2-42  
MKB: 10300002-10542797-49020024






——— Tervezett csatorna  
 ——— Meglévő csatorna

CSATORNA TERV		CS-1
Építés helye XVI. Ker. Nádor u 40 sz		
Építtető XVI. Ker Önkormányzat		Méretarány 1:500
Tervező VAKOND-KÖZMŰ KFT. 1162 Bp., Attila u. 82. Asz.: 13186287-2-42		Dátum 2018,02,25.

MR: 10300002-10542797-4502000



MKB: 100-0002-1054