

Jelmagyarázat:

- meglévő fűtési előremenő vezeték
- meglévő fűtési visszatérő vezeték
- tervezett fűtési visszatérő vezeték
- tervezett fűtési visszatérő vezeték

Megjegyzés:

A fűtési vezetékek anyaga szénacél cső.

A fűtési kör vezetékeit Tubolit DG 13mm-es csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni.

ÉPÍTETTŐ: XVI. kerület Önkormányzat 1162 Budapest, Havashalom u. 43	CÍM: Rendelőintézet felújítása 1061 Budapest, Hősök tere 7-9. Hrsz.:109843	SZAKÁG: KÖZPONTI FŰTÉS Függőleges csőterv	TERVFAJTA: KIVITELI
	TERVEZŐ: Borsos Tibor G-01-9546	DÁTUM: 2019. április 15. / MÉRETARÁNY: 1:50	TERVSZÁM: Gf-3