



Füglődé Kertváros

Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „*Vidámvásár utcában árok rekonstrukció*” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok átvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében:

3. Kérdés, 6. Kérdés

1. Kérdés: „A dokumentáció nem tartalmazza a 131.-139., 72.-74. és 84.-102. számok közötti építés alatti forgalomtechnikát. Kérjük a T. Ajánlatkérőt ezt pótolni szíveskedjen!”

Válasz: Az építés alatti forgalmi rend mozgó munkahelyre készült. A 131-139, 72-74, 84-102 számok közötti munkavégzésnél is ugyanazon korlátozást kell alkalmazni, csak a helyszínre mozdításával.

2. Kérdés: „A dokumentáció nem tartalmazza az érintett szakasz páros oldali hossz-szelvényét. Kérjük a T. Ajánlatkérőt ezt pótolni szíveskedjen!”

Válasz: Jelen átépítés a csak a Zúgó-patakba ömlő SZP-18 vízgyűjtő területhez tartozó árokrendszer felújítását tartalmazza. A páros oldali szakasz korábban felújításra került, itt átteresz átépítés csak két ingatlan bejárójánál kell, a meglévő árokfenékhez igazodva, ezért nem tartalmaz a dokumentáció erre vonatkozó hossz-szelvényt.

3. Kérdés: „A dokumentáció nem tartalmazza a kiváltandó gázbekötések anyagát. Kérjük a T. Ajánlatkérőt megadni szíveskedjen!”

Válasz: A gázbekötések helye feltételezett, esetleges akadályozásuk feltételes. A Kutatóárkok elkészülte után lehet szükségességüket megállapítani. Amennyiben a gázbekötések kiváltása szükséges, úgy elszámolásuk a tartalékkeret terhére történik majd, ezért **Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés „II. Al-, és felépítményi munkák” fejezet 12. tételének mennyiségét javítsák az alábbiak szerint:**

12./	K tétel	Gázbekötés kiváltása átm. 63 mm, 6 * 2,0 m	0	db
------	---------	--	---	----

4. Kérdés: „Jól gondoljuk, hogy az összefoglaló táblázatban szereplő „átépítés (4-es) gyephézagos árok, fejgerenda emeléssel (40 cm magasítás)” című oszlopban szereplő árokszakaszokat bontani, meglévő anyagból át kell építeni és 40 cm-vel kell magasítani, mind a két oldalon?”

Válasz: Igen, az értelmezés helyes.

5. Kérdés: „Jól gondoljuk, hogy az összefoglaló táblázatban szereplő „fejgerenda emelés 40 cm-vel (1elem)” című oszlopban szereplő árokszakaszokat a meglévő betongerendát kell meghosszabbítani 40 cm-vel és csak az egyik oldalon?”

Válasz: A fejgerendát el kell bontani, és a meglévő árokburkolást 40 cm-t megemelve kell új gerendát építeni mindkét oldalon.

6. Kérdés: „Amennyiben jól gondoljuk az előző két kérdést, úgy kérjük a költségvetésben szereplő „Burkolt árok átépítése és magasítása, illetve fejgerenda javítása (mindkét oldali) részletrajz szerint kompletten” tétel mennyiségeit elválasztani szíveskedjenek a burkolt árok átépítése és magasítása a burkolt árok magasítástól. A két munka nagyságrendje teljesen eltérnek egymástól, ezért célszerűnek tartjuk különbséget tenni köztük.”


Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés „II. Al-, és felépítményi munkák” fejezet 8. tételét bontsák ketté az alábbiak szerint:

8./A	K tétel	Burkolt árok átépítése és magasítása, illetve fejgerenda javítása (mindkét oldali) részletrajz szerint kompletten (bontás külön tételben)	186	m
8./B	K tétel	Burkolt árok magasítása, illetve fejgerenda javítása (mindkét oldali) részletrajz szerint kompletten	136	m

Budapest, 2019. július 23.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:


Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető

