

**KOVÁCS LÁSZLÓ**

**NAGYTARCSA  
NYÍRFA UTCA 7/A.**

**2142**

**Fővárosi Vízművek Zrt.**  
Mérnökszolgálati Osztály  
Ügyintéző: Pöhl Tamás  
Telefon: 465-2568  
Fax: 349-1996  
E-mail: [tamas.pohl@vizmuvek.hu](mailto:tamas.pohl@vizmuvek.hu)  
E-közmű azonosító: 504338621

**Tárgy:** Budapest XVI. kerület, Vidámvásár utca árok rekonstrukció terve (a benyújtott terv tényleges szakaszhatára: Batthyány Ilona u. - Simongát u.) között, (Helyszínrajzok száma: Cs-11, Cs-12)

## **KÖZMŰNYILATKOZAT**

**Tisztelt Tervező!**

**A tárgyi munkával kapcsolatosan az E-közműben rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk:**

- a létesítés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetéseket,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított **két évig érvényes**,
- a létesítés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- a nyilvántartásunkban és a tervben szereplő adatok maradéktalan egyezőségéért, az egyéb közművekkel való egyeztetéséért, a szabványelőírások betartásáért a tervező tartozik felelősséggel,
- fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsöveink állagának megóvása érdekében, szükség szerint **további előírásokat tegyünk**, melyekkel kapcsolatos feladatokat a tárgyi építés terhére kell elvégezni,
- **csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetéseink fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,**
- **vízelvezető árok válla és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolság tartandó,**
- **vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon, árok megszakítással kérjük biztosítani, a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárok esetén (fagyveszély). Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,**
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- meglévő vízvezetékünkre vízelvezető árok, szikkasztó, áteresztő, hordalékfogó, drainblokk nem helyezhető,
  - o **vízvezetés építését megelőzően a vízelvezető rendszer közelében lévő vízcsőre, szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,**

- árkok, áttereszek, szikkasztó, drainblokk kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását,
- vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
- a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
- vezetékünk fölé illetve védősávjába eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékeinket nem érhetik el,
- esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- **tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a területileg illetékes HÜK kirendeltségünk az illetékes,**
- a kivitelező a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől **négy héttel** az utépítési munka kezdési időpontját megelőzően **írásban rendelve meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását.** A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. A munka befejeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- **a területileg illetékes „Hálózatüzemeltetési Kirendeltség” (HÜK):**  
Észak-pesti HÜK, Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu  
Telefon: 435-3945, Fax: 435-3946, Mobil: 06-30-9-325-288,
- a munkavégzés HÜK képviselőjének **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kell kérni,
- **A munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik, minden előírásunk betartása mellett, az utépítés alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a tárgyi munkára vezethető vissza – azért a tárgyi munka kivitelezője a felelős.**

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2018. augusztus 6.

Tisztelettel:



Tóth Zsolt

mérnökszolgálati osztályvezető




Kiss György

mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes