

**JEL-KÖZ
MÉRNÖKI IRODA KFT.**

Győr
Dózsa Gy. rkp. 15.

9026

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati Osztály
Ügyintéző: Pöhl Tamás
Telefon: 465-2568
E-mail cím: tamas.pohl@vizmuvek.hu
E-közmű azonosító: 110122708

Tárgy: Budapest XVI. kerület, Gárda utca (Pósa L. utca – Vulkán utca között) burkolat-felújítás kiviteli terve
(Munkaszám: 572/2019)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező(k)!

A rendelkezésünkre bocsátott, a 2. körben kiegészített tervdokumentáció alapján kijelentjük, hogy az alábbi feltételekkel járulunk hozzá a tárgyi munkához:

- A Gárda utcában az útépítéssel érintett területen dinamikus hatásokra különösen érzékeny DN 100 azbesztcement vízvezeték üzemel jelenleg. Az útépítés ideje alatt a burkolat teherelosztó hatása megszűnik. A munkagépek által keltett talajfeszültségek jóval nagyobb csőigénybevételt jelentenek a normál viszonyokhoz képest, ezáltal jelentősen megnő a csőtörések veszélye.
- Az 1. körben adott tájékoztatásunkra a Tervező 2. körben tett nyilatkozata szerint a Beruházó az új pályaszerkezetet továbbra is a jelenlegi útburkolati szint süllyesztésével tervezi kialakítani, ezért a minimálisan megtartandó 1,0 m földtakarás/védőtávolság a meglévő DN 100 azbesztcement vízvezeték felett nem biztosítható.
- Előbbieket alapján a Gárda utcában üzemelő teljes érintett azbesztcement vízvezeték szakasz (beleértve a Guzsaly utca keresztezése is) — az útépítés beruházás terhére történő — kiváltása szükséges D 110 KPE (PE100, PN16) vízvezetékkel. A vízvezeték kiváltás tervezésénél a jelen közműnyilatkozatban szereplő további előírások figyelembe vételét is kérjük.
- Az útépítésre csak a fenti vízcsőhálózati munkák elkészültét követően kerülhet sor.
- Előbbieket alapján kérjük, hogy tárgyi munka és a vízvezeték kivitelezési munka ütemezésének összehangolása céljából Projektirányítási Osztályunkkal (email: projektiranyitas@vizmuvek.hu) szíveskedjenek egyeztetni.
- Jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes.
- A tervben feltüntetett közműadatok hiánytalan egyezősége, a közművekkel való szükség szerinti egyeztetés, a terv kivitelezhetősége és a szabványok előírásának maradéktalan betartása a tervező felelőssége.
- Az út kivitelezésével kapcsolatos építési munkavégzés a területileg illetékes Észak-pesti Hálózatüzemeltetési kirendeltség HÜK szakfelügyelete, irányítása (Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu, Telefon: 435-3945, Mobil: 06-30-9-325-288) mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal, írásban kell megrendelni.

- **Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szakfelügyelet hiányában nem tudunk hozzájárulni a műszaki átadás-átvételhez; továbbá ha a kivitelező a szakfelügyeletünk hiányában jelentős mértékben megzavarja egy közérdekű üzem működését (például Társaságunk által üzemeltetett víziközmű sérülését okozza), az megvalósítja a Btk. 323. § szerinti esetkört, és hatósági eljárást von maga után.**
- Az Útügyi Műszaki Előírások Műszaki leírása a felszíni szerelvényeink építési-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket külön tárgyalja.
- Munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, ill. műszaki átadás - átvétel ügyében HÜK kirendeltségünk az illetékes.
- **A kivitelező négy héttel az utépítési munka kezdési időpontját megelőzően — az utépítési munkálatok terhére — írásban rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési kirendeltség (HÜK) vezetőjétől.** A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az utépítési munka végeztével pedig a szerelvényeink meglétének és működőképességének ellenőrzése érdekében közösen kell lejárni a területet. **Mindezek hiányában nem tudunk hozzájárulni a műszaki átadás-átvételhez.**
- Elvi nyilatkozat kérelmének, bekötővezeték létesítésének vagy bekötés megszüntetésének, vízmérőaknák átépítésének, tűzvízellátás biztosításának stb. ügyében szíveskedjenek megkeresni Társaságunk Vízmérő Kezelési Osztályát.
- A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben az érintett vízvezetékek kézi feltárása is szükséges szakfelügyeletünk jelenlétében, ezért szükség esetén, a fektetési mélység és a nyomvonal pontos meghatározása, bemérése érdekében kérjük, a feltárás megkezdése előtt 1 nappal szíveskedjenek értesíteni Korcsik Sándort (Közműnyilvántartó csoport, tel.: 465-2508).
- **A kivitelezés során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott védőtávolságok és előírások teljeskörű betartását.**
- A vízvezetékek nyomvonalán és azok szerelvényein még ideiglenes jelleggel sem lehet földet tárolni, azaz folyamatosan biztosítani szükséges a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint a védelmet.
- A kivitelezés ideje alatt az állagmegóvás érdekében gondoskodni kell a vízvezetékek, vízbekötések védelméről, amit előzetesen egyeztetni kell a szakfelügyelővel.
- Nem engedélyezünk dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger használatát) a kivitelezés során. A megfelelő tömörítés érdekében többretegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (pl. Wackerral) történő munkavégzéshez járunk hozzá.
- Kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére.
- Amennyiben meglévő tűzcsap a tervezett szegély vonalába vagy útpályába esik, úgy azt a beruházás terhére szakfelügyelő jelenlétében, földfeletti kivitelben a közúti előírásoknak megfelelő helyre kell telepíteni. A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni ezek helyeit a HÜK szakfelügyelőjével.
- Amennyiben meglévő vízvezeték szerelvény a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, körforgalom vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell helyezni, ill. építeni.
- Víznyelő, folyóka építését megelőzően a víznyelő közelében lévő vízcsőre szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráasztást kérünk.
- Nyitott munkaárókba eső keresztező vezetéseink biztonságos felfüggesztéséről gondoskodni kell.

- Vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető.
- A meglévő terepszinthez viszonyítva 30 cm-t meghaladó mélységű árok/szikkasztóárkok esetén (fagyveszély miatt) a gázbekötésekkel egyező módon (az árok megszakításával) kérjük biztosítani a keresztező vízvezetékek védelmét. Amennyiben ez nem megoldható, az árokfenék alatti 80 cm-es takarással történő átépítést írunk elő a beruházás költségére.
- Min. 0,6 m vízszintes védőtávolságot kell tartani a vízelvezető árok válla és a vízcső tokjának palástja között; a kulé kavics szikkasztóágy vagy szikkasztókút, szikkasztó-, víznyelőakna vagy szikkasztóágy széle (drain blokk) és a vízcső tokjának palástja között pedig min. 1,0 m-t.
- **Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövek fölé tilos telepíteni pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, fát, közúti jelzőtábla vagy közvilágítási oszlop alapját stb. A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni ezek helyeit a HÜK szakfelügyelőjével.**
- Az alépítményeket úgy kell kialakítani, hogy a vízvezeték szerelvényeinek megközelítése minden esetben lehetséges legyen, azaz ki kell építeni a szerelvények megvédését (pl. kiemelt szegéllyel).
- **A meglévő vízvezeték felett lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:**
 1. a szegélyezés max. 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet;
 2. vízvezeték védősávja fölé max. 50–60 cm magasra növények ültethetők;
 3. a Fővárosi Vízművek Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja esetleges vízcsőtörés, meghibásodás, üzemzavar-elhárítás esetén, a növényzet helyreállítását nem.
- Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a munkálatok során előre nem látható okok miatt további munkák szükségesek a vízcsövek, bekötések állagának megóvása érdekében, úgy ezek alapján meghatározott előírásokat is tegyünk, melyeknek szintén a beruházás terhére kell eleget tenni.
- **A vízcső és bekötővezetékeinek, létesítményeinek a munkálatok alatt és az azt követő egy éven belül minden előírásunk betartása mellett — a tárgyi beruházásra visszavezethető — sérülése esetén a kivitelező a felelős, az anyagi károkozásból származó költségek nem terhelhetik Társaságunkat.**

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül TILOS vizet vételezni a közterületi tűzcsapokról. A vízvételéhez szükséges engedély beszerzésének ügyében forduljanak ügyfélszolgálati irodánkhoz.

Kérjük, hogy szíveskedjenek csatolni jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz.

Budapest, 2019. december 16.

Tisztelettel:

Tóth Zsolt
Mérnökszolgálati osztályvezető

Kiss György
Mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes