

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	110122708
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2019.10.31.
Hiánypótlás időpontja:	2019.12.10.
Kérelmező neve:	Hausel István (786788608)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Budapest, XVI. kerület Gárda utca (Pósa L. u. - Vulkán u. között) burkolat-felújítás kiviteli terve
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi utak és utcák
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.
Adószám:	11787253208
Cím:	9026 Győr, Dózsa György rakpart 15.
Telefon:	06 96 517-045
E-mail cím:	jelkoz@enternet.hu

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Budapest 16. ker.
Helyrajzi szám: 102851

Megadott tervezési terület:

POLYGON((659926.54 240407.88,659941 240411.31,660014.88 240191.42,660094.16
239949.57,660081.2 239943.35,659997.11 240187.86,659926.54 240407.88))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest, Váci út 35

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1132 Budapest, Váci út 72-74

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Vízművek Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1138 Budapest, Váci út 182

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitech ICT Services Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2040 Budaörs, Edison utca 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1081 Budapest 08. ker., Csokonai utca 3

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NOVOTRON Informatikai Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

UPC Magyarország Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1095 Budapest, Soroksári út 30-34

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	01_Muszaki_leiras.pdf (1708231)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	02_Atnezeti_terkep.pdf (1708232)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	03_Felmeresi_helyszinrajz.pdf (1708233)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	04_Reszletes_helyszinrajz.pdf (1708234)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	05_Reszletes_hossz-szelveny.pdf (1708235)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	06_Mintakeresztaszelvenyek.pdf (1708236)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)

/ Fájlnév (azonosító):	07_Reszletes_keresztszelvények.pdf (1708237)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	08_Epites_alatti_forgalomtechnikai_helyszinrajz.í (1708238)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	09_Vegleges_forgalomtechnikai_helyszinrajz.pdf (1708239)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	10_Egyesített_kozmuhelyszinrajz.pdf (1708240)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	levél_FCSM_Gárda.pdf (1708243)
Típus:	egyéb
Rögzítés időpontja:	2019.10.31.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	hianypotlas_Vizmuvek.pdf (1777722)
Típus:	egyéb
Rögzítés időpontja:	2019.12.10.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	01_Muszaki_leiras_hianypotlas.pdf (1777723)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.12.10.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)

/ Fájlnév (azonosító):	03_Felmeresi_helyszinrajz_hianyopotlas.pdf (1777724)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.12.10.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	04_Reszletes_helyszinrajz_hianyopotlas.pdf (1777725)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.12.10.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)
/ Fájlnév (azonosító):	10_Egyesített_kozmuhelyszinrajz_hianyopotlas.pdf (1777726)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.12.10.
Rögzítő neve:	Hausel István (786788608)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2019.11.04.

Ügyintéző neve: Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon: 06703313858

Ügyintéző email cím: adrienn.pucher@digih.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.11.04.

Ügyintéző neve: Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon: 06703313858

Ügyintéző email cím: adrienn.pucher@digih.hu

Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI Kft. légkábeles hálózattal van jelen. A szakfelügyelet megrendelése abban az esetben indokolt, ha a tervezés és kivitelezés a későbbiekben kiterjed oszlopok áthelyezésére, mozgására, cseréjére és bármilyen más munkavégzésre, ami kihathat a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek épségére. A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelügyelet@digih.co.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.12.12.
Ügyintéző neve: Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)
Ügyintéző telefon: 06703313858
Ügyintéző email cím: adrienn.pucher@digi.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI Kft. légekábeles hálózattal van jelen. A szakfelügyelet megrendelése abban az esetben indokolt, ha a tervezés és kivitelezés a későbbiekben kiterjed oszlopok áthelyezésére, mozgatására, cseréjére és bármilyen más munkavégzésre, ami kihathat a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek épségére. A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelügyelet@digi.co.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt.

Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE: ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2019.11.04.
Ügyintéző neve: Nagyné Dóka Tímea (624783758)
Ügyintéző telefon: 06012382034
Ügyintéző email cím: timea.doka@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma:	2019.11.04.
Ügyintéző neve:	Nagyné Dóka Tímea (624783758)
Ügyintéző telefon:	06012382034
Ügyintéző email cím:	timea.doka@elmu.hu
Típus:	hiánypótlást kér
Kifejtés:	

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Ön által benyújtott rajzról hiányzik társaságunk hálózata, (hírközlő földkábel), ezért a közműegyeztetést sajnos nem tudjuk elvégezni.

Az Elmű Hálózati Kft. a törvényi előírások szerint publikálja adatait az e-Közmű rendszerbe, az igénylők erről az oldalról tudják letölteni a tervezéshez szükséges térképi adatokat.

Kérjük terveiket pdf és dwg formátumban is feltölteni. Csak tervezőprogrammal készített munkákat közmű egyeztetünk!

Javított terveket kérjük feltölteni az e-Közmű rendszerbe.

Üdvözlettel:

ELMŰ Hálózati Kft.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.12.11.
Ügyintéző neve:	Nagyné Dóka Tímea (624783758)
Ügyintéző telefon:	06012382034
Ügyintéző email cím:	timea.doka@elmu.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A nyilatkozat a melléklettel együtt érvényes. - Közműnyilatkozat(931370_1)

A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út 72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Észak-Pest Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 06-1-238-3355).

Hírközlő és optikai kábel esetében a hozzájárulást a Társaságunk Szakszolgálati osztálya (Bp., Váci út 72-74.) adja.

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

A továbbiakban a tervezési genplanon, a légvezeték esetében is kérjük a nyomvonalakat minden esetben feltüntetni.

Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1779420
Fájlnév:	Közműnyilatkozat(931370_1).pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2019.12.11.
Rögzítő neve:	Nagyné Dóka Tímea (624783758)

ÜZEMELTETŐ NEVE:	Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
-------------------------	----------------------------------

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2019.11.04.
Ügyintéző neve:	Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon:	0614554130
Ügyintéző email cím:	csehb@fcsm.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.11.22.
Ügyintéző neve:	Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon:	0614554130
Ügyintéző email cím:	csehb@fcsmb.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

A tárgyi tervezési munkához kapcsolódóan Társaságunk Hálózatüzemeltetési Igazgatósága 2019. november 21-én kelt 082357/2019 ügyszámú levelében csatorna üzemeltetői nyilatkozatot adott ki.

A nyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, mely az alábbi kiegészítéssel együtt 2021. november 21 –ig érvényes.

BEGU fedlaptányérral rendelkező fedlapokat úthengerből, vagy lapvibrátorból eredő behatásnak kitenni Tilos. Az útépités idejére a BEGU fedlaptányért csereszabatos öntvényfedlapra ki kell cserélni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.12.11.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:
Tisztelt Kérelmező!

Az első körös nyilatkozatban tett véleményünket továbbra is fenntartjuk.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Hálózatüzemeltetési Igazgatóság
1087 Budapest, Kerepesi út 21.
Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Vízművek Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2019.11.04.
Ügyintéző neve: Tűzkő Zsolt László (415099811)
Ügyintéző telefon: 0614652509
Ügyintéző email cím: zsolt.tuzko@vizmuvek.hu
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma: 2019.11.07.
Ügyintéző neve: Póhl Tamás András (438354234)
Ügyintéző telefon: +3614652568
Ügyintéző email cím: tamas.pohl@vizmuvek.hu
Típus: hiánypótlást kér
Kifejtés:
Tisztelt Tervező!
Kérjük, hogy a mellékelten csatolt levélben leírtak szerinti terv korrekciót, kiegészítést, valamint a pótlólag elkészített dokumentumok feltöltését elvégezni szíveskedjenek.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.12.17.
Ügyintéző neve: Póhl Tamás András (438354234)
Ügyintéző telefon: +3614652568
Ügyintéző email cím: tamas.pohl@vizmuvek.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Tervező!

A 110122708 e-közmű azonosítójú közműnyilatkozatot pdf. fájlként csatoltuk, melyben a tárgyi munka kivitelezésével kapcsolatos feltételeinket megadtuk.

Kérjük a kivitelező teljes körű tájékoztatását és a közműnyilatkozatban foglaltak betartását.

Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 1719640
Fájlnév: 16_Gárda u. (Pósa L. u.-Vulkán u.) burk.
felúj._TÁJ_110122708.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.11.07.
Rögzítő neve: Póhl Tamás András (438354234)

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1790513
Fájlnév:	16_Gárda u. (Pósa L. u.-Vulkán u.) burk. felúj._KNY_110122708.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2019.12.17.
Rögzítő neve:	Póhl Tamás András (438354234)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Invitech ICT Services Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2019.11.03.
Ügyintéző neve:	Tálné Beke Éva (485385708)
Ügyintéző telefon:	88462111
Ügyintéző email cím:	talnebe@invitech.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.11.03.
Ügyintéző neve: Tálné Beke Éva (485385708)
Ügyintéző telefon: 88462111
Ügyintéző email cím: talnebe@invitech.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tájékoztatás:

Az Invitech ICT Services Kft. 2019.január 15-én megvásárolta a NOVOTRON Informatikai Zrt hálózati üzletágát, mely hálózatra külön nyilatkozat kerül kiadásra!

Tárgy: Budapest, XVI. kerület Gárda utca (Pósa L. u. - Vulkán u. között) burkolat-felújítás kiviteli terve
Tárggyal kapcsolatos nyilatkozat: A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitech ICT Services Kft. alépitményben haladó optikai hálózatának nyomvonalát ÉRINTI.

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembevételét.

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos!

A föld alatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel kell megállapítani. A szakfelügyeletet és a műszeres kitűzést az Invitech ICT Services Kft. elérhetőségein 15 munkanappal korábban, írásban meg kell rendelni: 1108 Budapest, Kozma utca 2. Kérjük, hogy a szakfelügyelet megrendelésekor az E-közmű azonosítót levelében szíveskedjék feltüntetni! E-mail: szakfelugyelet@invitech.hu Szakfelügyelet megrendelésére kérjük használja a következő oldalon található formanyomtatványunkat!

A távközlési hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagiilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól. Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.12.10.
Ügyintéző neve:	Tálné Beke Éva (485385708)
Ügyintéző telefon:	88462111
Ügyintéző email cím:	talnebe@invitech.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A hiánypótlásként benyújtott tervben, Invitech ICT Services Kft. nyomvonalát érintő további változás nem történt. Kérjük figyelembe venni az első körös, 2019.11.03-án kelt 1083_T nyilatkozatunkat, melyet a kérelem benyújtásakor feltöltött dokumentumok alapján állítottunk ki. Ezt a nyilatkozatunkat változatlan feltételekkel fenntartjuk!

Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1710319
Fájlnév:	1083_T_Invitech_2019.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2019.11.03.
Rögzítő neve:	Tálné Beke Éva (485385708)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2019.11.05.
Ügyintéző neve: Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon: 0614621462
Ügyintéző email cím: borbas.andrea@telekom.hu
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.11.05.
Ügyintéző neve: Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon: 0614621462
Ügyintéző email cím: borbas.andrea@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy a Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!

Felhívom figyelmét, hogy az e-közmű rendszerében tett nyilatkozatunk kizárólag az e-közmű rendszerbe feltöltött Magyar Telekom Nyrt. által kiállított közműkezelői nyilatkozattal együtt érvényes!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.12.10.
Ügyintéző neve:	Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon:	0614621462
Ügyintéző email cím:	borbas.andrea@telekom.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy a Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!

Felhívom figyelmét, hogy az e-közmű rendszerében tett nyilatkozatunk kizárólag az e-közmű rendszerbe feltöltött Magyar Telekom Nyrt. által kiállított közműkezelői nyilatkozattal együtt érvényes!

Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1714278
Fájlnév:	85398710.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2019.11.05.
Rögzítő neve:	Borbás Andrea (641800874)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2019.10.31.
Ügyintéző neve: Máth Róbert (494378915)
Ügyintéző telefon: +36308483894
Ügyintéző email cím: khct@nisz.hu
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NOVOTRON Informatikai Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2019.10.31.
Ügyintéző neve: Császár Dávid (310495950)
Ügyintéző telefon: Nincs megadva
Ügyintéző email cím: Nincs megadva
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

UPC Magyarország Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2019.11.05.

Ügyintéző neve:

Gyöngyössy Éva Etelka (788805198)

Ügyintéző telefon:

06706329255

Ügyintéző email cím:

evi.gyongyossy@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.11.05.
Ügyintéző neve: Gyöngyössy Éva Etelka (788805198)
Ügyintéző telefon: 06706329255
Ügyintéző email cím: evi.gyongyossy@gmail.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. közös oszlopsoros hálózatát.
A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (kozmu@upc.hu).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik . Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyezteti az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéljük a felmerülő műszaki kérdéseket , és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.12.17.
Ügyintéző neve:	Paróczy Balázs (655722645)
Ügyintéző telefon:	+3670/319-1814
Ügyintéző email cím:	paroczy.balazs@gmail.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. közös oszlopsoros hálózatát.
A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (kozmu@upc.hu).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik . Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéljük a felmerülő műszaki kérdéseket , és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bárminemű rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.