

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI.
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**

Iktatószám: **100003934085**

Felhasználási hely: **1163 Budapest, Gárda utca (102851) hrsz.**

Ügyintéző: Radics Krisztina

Tárgy: Elvi nyilatkozat, új földfeletti tűzcsap telepítése

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a **1163 Budapest, Gárda utca (102851) hrsz.** közterületi úton folyamatban lévő építési munkálatok miatt a meglévő Gárda utcai, NA 100 mm-es ivóvíz törzshálózatra történő föld feletti tűzcsap telepítéshez az alábbi feltételekkel járulunk hozzá.

A mellékelt 1-es rajzszámú tervlapon a tervezett föld feletti tűzcsap helyét – **a Gárda utca 66. számú ingatlan előtt** - megfelelőnek tartjuk. Tájékoztatjuk, hogy a tervezett föld feletti tűzcsapot megtápláló bekötővezeték és az ivóvíz törzshálózatra történő rácsatlakozást kizárólag a meglévő, NA 100 mm-es ivóvíz törzshálózati vezeték nyomvonalának azonos tengelyében kialakított egyenes csőszakaszt kiváltó T idommal kell megoldani, új ivóvíz bekötővezeték kiépítésével. (csőbéklyóval történő kialakítást nem áll módunkban elfogadni)!

Közterületi tűzcsap telepítés esetén az alábbiakat szükséges benyújtani Társaságunknak:

- ~ Érvényes elvi nyilatkozat (2 évnél nem régebbi) közterületi tűzcsap telepítésére vonatkozólag
- ~ A tervjóvá hagyási eljáráshoz 2 példány közterületi tűzcsap telepítési vázrajz tervet kérünk benyújtani „igénybejelentő ingatlanon belüli víz- és csatornahálózati tervjóvá hagyáshoz” formanyomtatványunkkal együtt.
- ~ Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 81.§ (4) előírásai szerint a víziközmű-szolgáltató a közterületi tűzcsapot az ellátásért felelős és az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával helyezheti át vagy szüntetheti meg. Az előzetes hozzájárulások beszerzése a megrendelő (beruházó) feladata.
- ~ Továbbá az ügyintézés meggyorsítása érdekében javasoljuk csatolni közterületi tűzcsap telepítés esetén a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) állásfoglalását, közterületi tűzcsap áthelyezés esetén pedig az ellátásért felelős (Főváros területén a Fővárosi Önkormányzat, egyéb településeken a területileg illetékes önkormányzat) nyilatkozatát és a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) állásfoglalását.

Vízvezetési terveket a Mérnökkamarai Névjegyzékben nyilvántartott, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készíthet.

A tűzcsapok helyét és figyelembe vehetőségét az illetékes Tűzvédelmi Szakhatósággal kérjük egyeztetni.

A védendő építmény 100 m-es körzetében meglévő tűzcsapokról ténylegesen levehető oltóvíz mennyiség tűzcsap vízhozam-méréssel igazolandó (hivatkozás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet), az illetékes Tűzvédelmi Szakhatóság felé.

A tűzcsap vízhozam-mérés a Fővárosi Vízművek Zrt-től rendelhető meg, részletes információk a Társaság honlapján állnak rendelkezésre:

<http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/uzleti-ugyfelek/vizvetelezes-engedelyek/tuzcsap-vizhozam-meres>

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilatkozatunk (hatósági) engedélyek, és egyéb hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól kérelmezőt nem mentesíti.

A területet ellátó medence fenékszintje: **167,16 mBf.**

Elvi nyilatkozatunk 2 évig érvényes!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. törzshálózatát, annak szerelvényeit, valamint a tűzcsapokat érintő bármilyen tevékenység (elzáró szerelvény zárás-nyitás, tűzcsapon vízvételzés, stb.) kizárólag a Társaság engedélyével, illetve szakfelügyelet mellett végezhető.

Budapest, 2020. július 17.


Tisztelettel:



Dr. Paksi Piroska
Értékesítési és Ügyfélszolgálati
Igazgató



SZ 243/091
Fővárosi Vízművek Zrt.
Műszaki Ügyfélszolgálati Csoport
1397 Budapest Pf. 512



Dr. Fogarasi Gábor
Műszaki Ügyfélszolgálati
csoportvezető

