

SZEK-TERV Bt.

Budapest

Fuvallat utca 51.

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Pöhl Tamás

Telefon: 465-2568

E-mail cím: tamas.pohl@vizmuvek.hu

E-közmű azonosító: 230762008

Tárgy: Budapest XVI. kerület, Cukornád utca (Rózsalevél u. - Cukornád u. 51. között) útépitési engedélyezési és kiviteli terve (Munkaszám: U-1/2019)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező!

Az E-közműben rendelkezésre bocsátott tárgyi tervdokumentáció alapján, az alábbi nyilatkozatot adjuk:

- a tervezett kivitelezés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetéseket,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a kiviteli terv készítése során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- a nyilvántartásunkban és a tervben szereplő adatok maradéktalan egyezőségéért, az egyéb közművekkel való egyeztetéséért, a szabványelőírások betartásáért a tervező tartozik felelősséggel,
- a kivitelezés megkezdése előtt a bizonytalan nyomvonalú és/vagy fektetési mélységű vezeték feltárása szükséges szakfelügyelet előírása alapján és jelenlétében. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni,
- **a vízvezetékek fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint csökkenést nem engedélyezünk,**
- **a kivitelezés teljes időtartama alatt a vízvezetékek, bekötések fölött öntöttvas és azbesztcement vezetékeknél minimum 1,0 m, kpe vezetéknél 0,8 m földtakarást/védőtávolságot kell hagyni a vízvezetékek állagmegóvása érdekében, ellenkező esetben a vízvezeték átépítését kérjük, a tárgyi beruházás terhére,**
- **előbbiekből alól egyedi kivételt képez a Cukornád u. 59. – 53. szám közötti útszakasz, ahol a meglévő útpályaszint 4-14 cm-el tervezett csökkentése miatt, az útépitési munkák időtartama alatti 63 – 73 cm takarás marad, melyhez egyedi mérlegelés alapján hozzájárulunk azzal, hogy minimalizálni kell a vízvezetékek (közcső és bekötés) feletti munkák átfutási idejét,**
- **a tervezett beavatkozásokat úgy kell kialakítani, hogy a vízvezetékek szerelvényei (tolózárak, tűzcsapok) megközelítése minden esetben lehetséges legyen,**
- **a tervezett szilárd burkolatú utak területén dinamikus hatásokra veszélyeztetett vezetéseink felett az útépitési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) nem engedélyezünk. A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (pl. Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá,**

- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő **tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, vagy azt a forgalmi viszonyok indokolják, úgy azt a tárgyi beruházás terhére kivitelezett földfeletti kivitelűre kell átépíteni**, a tűzcsaptelepítési irányelvek figyelembe vételével,
- amennyiben meglévő **szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, középsziget vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell építeni, forgalomcsillapító küszöb vízbekötés fölé nem kerülhet**,
- **felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, fákat, közúti jelzőtábla oszlopalapot stb. telepíteni tilos, ezek helyeit a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a HÜK szakfelügyelőjével**,
- vízvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között minimum 0,6 m vízszintes távolságot, valamint a kulé kavics szikkasztóágy, vagy szikkasztókút, szikkasztóakna vagy szikkasztóágy széle (drain blokk), és a vízcső tokjának palástja között minimum 1,0 m vízszintes védőtávolságot be kell tartani,
- víznyelőbekötések, víznyelőaknák/folyókák kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását, a csatornabekötés kialakítását, stb.,
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,
- **fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsövek állagának megóvása érdekében, szükség szerint további előírásokat tegyünk, melyekkel kapcsolatos feladatokat a tárgyi építés terhére kell elvégezni**,
- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- **vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető**,
- a meglévő vízcsövek fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - o a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - o vezetékek fölé illetve védősávjába eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékeinket nem érhetik el,
 - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- **tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a területi HÜK kirendeltségünk az illetékes**,
- a kivitelező a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől **négy héttel** a kivitelezés kezdési időpontját megelőzően **írásban rendelje meg a felszíni szerelvények átvizsgálását**. A levezérgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az utépítési munka végeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges a szerelvények meglétét és működőképességét. Előbbieket hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- **A területileg illetékes „Hálózatüzemeltetési Kirendeltség” /HÜK/:**
Észak-pesti HÜK, Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu
Telefon: 435-3945, Mobil: 06-30-9-325-288,

A munkavégzés a HÜK képviselőjének szakfelügyelete mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal írásban kell kérni.

A munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik, minden előírásunk betartása mellett, az útépítés alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a tárgyi munkára vezethető vissza – azért az út kivitelezője a felelős.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételezéshez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kivitelezési tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2019. április 24.

Tisztelettel:

Tóth Zsolt
Mérnökszolgálati osztályvezető

Kiss György
Mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes