

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	230762008
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2019.04.16.
Kérelmező neve:	Szekeres László (382901447)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	gazdálkodó szervezet
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Budapest XVI. ker. Cukornád utca (Rózsalevél u. - Cukornád u. 51. között) útépitési terve
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi utak és utcák
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	SZEK-TERV Bt
Adószám:	28940342142
Cím:	1163 Budapest 16. ker., Fuvallat utca 51
Telefon:	06-30-2407801
E-mail cím:	szekereslaszlo55@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Budapest 16. ker.

Helyrajzi szám: 116587/10

Megadott tervezési terület:

POLYGON((664061.38 242223.74,664116.26 242159.34,664120.18 242008.7,664185.14
242010.94,664176.18 242209.18,664106.74 242264.06,664061.38 242223.74))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest, Váci út 35

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1132 Budapest, Váci út 72-74

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Vízművek Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1138 Budapest, Váci út 182

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek
elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1081 Budapest 08. ker., Csokonai utca 3

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NOVOTRON Informatikai Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

UPC Magyarország Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1095 Budapest, Soroksári út 30-34

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	Átnézeti helyszínrajz.pdf (1364332)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.04.16.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)
/ Fájlnév (azonosító):	Hossz-szelvény.pdf (1364333)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.04.16.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)
/ Fájlnév (azonosító):	Iratjegyzék, műszaki leírás, tervnyil..pdf (1364334)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.04.16.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)
/ Fájlnév (azonosító):	Keresztszelvények.pdf (1364335)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.04.16.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)
/ Fájlnév (azonosító):	Közműhelyszínrajz.pdf (1364336)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.04.16.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)
/ Fájlnév (azonosító):	Mintakeresztszelvények.pdf (1364337)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.04.16.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)

/ Fájlnév (azonosító):

Típus:

Rögzítés időpontja:

Rögzítő neve:

Útépítési_helyszínrajz.pdf (1364338)

terv

2019.04.16.

Szekeres László (382901447)

/ Fájlnév (azonosító):

Típus:

Rögzítés időpontja:

Rögzítő neve:

Felmérési helyszínrajz.pdf (1364340)

terv

2019.04.16.

Szekeres László (382901447)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2019.04.17.

Ügyintéző neve: Somogyi Judit (667454116)

Ügyintéző telefon: 36707044006

Ügyintéző email cím: judit.somogyi@digico.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.04.17.

Ügyintéző neve: Somogyi Judit (667454116)

Ügyintéző telefon: 36707044006

Ügyintéző email cím: judit.somogyi@digico.hu

Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI légkábeles hálózattal van jelen. A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelügyelet@digico.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2019.04.18.

Ügyintéző neve:

Fórika Katalin (387459660)

Ügyintéző telefon:

06-20-276-0718

Ügyintéző email cím:

katalin.forika@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.04.18.
Ügyintéző neve:	Fórika Katalin (387459660)
Ügyintéző telefon:	06-20-276-0718
Ügyintéző email cím:	katalin.forika@elmu.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A nyilatkozat a melléklettel együtt érvényes!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1369522
Fájlnév:	Microsoft Word - Közműnyilatkozat(783889_1).rtf.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2019.04.18.
Rögzítő neve:	Fórika Katalin (387459660)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2019.04.23.
Ügyintéző neve:	Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon:	0614554130
Ügyintéző email cím:	csehb@fcsm.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.05.08.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsml.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

A tárgyi tervezési munkához kapcsolódóan Társaságunk Hálózatüzemeltetési Igazgatósága 2019.május 6-án kelt 027112/2019 ügyszámú levelében csatorna üzemeltetői nyilatkozatot adott ki.

A nyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, mely az alábbi kiegészítéssel együtt 2021. május 6 -ig érvényes.

BEGU fedlaptányérral rendelkező fedlapokat úthengerből, vagy lapvibrátorból eredő behatásnak kitenni Tilos. Az útépités idejére a BEGU fedlaptányért csereszabatos öntvényfedlapra ki kell cserélni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Vízművek Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2019.04.16.
Ügyintéző neve: Tűzkő Zsolt László (415099811)
Ügyintéző telefon: 0614652509
Ügyintéző email cím: zsolt.tuzko@vizmuvek.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2019.04.25.
Ügyintéző neve: Póhl Tamás András (438354234)
Ügyintéző telefon: +3614652568
Ügyintéző email cím: tamas.pohl@vizmuvek.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Tervező!

A 230762008 e-közmű azonosítójú közműnyilatkozatot pdf. fájlként csatoltuk, melyben a tárgyi munka kivitelezésével kapcsolatos feltételeinket megadtuk.

Kérjük a kivitelező teljes körű tájékoztatását és a közműnyilatkozatban foglaltak betartását.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 1378065
Fájlnév: 16_Cukornád u. (Rózsalevél u. - Cukornád u. 51.)
útép._KNY_230762008.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2019.04.25.
Rögzítő neve: Póhl Tamás András (438354234)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2019.04.23.
Ügyintéző neve: Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon: 0614621462
Ügyintéző email cím: borbas.andrea@telekom.hu
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2019.04.24.
Ügyintéző neve: Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon: 36-20/7780-188
Ügyintéző email cím: molnarne.zsuzsanna@nkm.energy
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2019.05.16.
Ügyintéző neve:	Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon:	36-20/7780-188
Ügyintéző email cím:	molnarne.zsuzsanna@nkm.energy
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A kérelem tárgyában szereplő létesítmények tervét áttanulmányoztuk.

A tervezett munkálatok területén növelt kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel.

Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezetékek állapotát, ennek elvégzéséhez a beruházó útépitési szándékának írásban történő bejelentése szükséges.

Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

-A beruházó nyilatkozzon útépitési szándékáról, a kivitelezés tervezett kezdési időpontjáról és várható időtartamáról.

-A kivitelezés a szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.

-A kivitelezési munkálatok tényleges kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.

-A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@nkmgazhalozat.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, amennyiben szükséges, cseréje valamint a védőtávolságok ellenőrzése.

-A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezeték kézi feltárását kérjük a fektetési mélység és a nyomvonal pontosítása céljából. A feltárás eredményének ismeretében esetlegesen az érintett gázvezeték védelembe helyezése, vagy kiváltása szükséges a kivitelezés költségére.

-Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.

-A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit, beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje alatt.

-A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb, biztosítva a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben meghatározott legalább 80 cm vezetéktakarást a csővezeték felső alkotója felett.

-A gázvezeték nyomvonalán földet, vagy egyéb anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet.

-Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.

-Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékkel párhuzamosan nem kerülhet.

-A gázelosztó vezetéktől tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt., 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet). Különös tekintettel arra, hogy vízelvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1-1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.

Gázvezetéktől mért 2-2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

-A tárgyi létesítmények építése alatt és az azt követő 1 éven belül bekövetkező gázvezeték sérülés esetén - amennyiben az a közmű vezetéképítésre vezethető vissza - az építés kivitelezője a felelős.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2019.04.17.

Ügyintéző neve:

Máth Róbert (494378915)

Ügyintéző telefon:

+36308483894

Ügyintéző email cím:

mathr@globonet.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NOVOTRON Informatikai Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2019.04.16.

Ügyintéző neve:

Császár Dávid (310495950)

Ügyintéző telefon:

Nincs megadva

Ügyintéző email cím:

Nincs megadva

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

UPC Magyarország Kft.

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja:

2019.04.25.

Határidőre nem adott meg érintettség választ.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2019.04.29.

Ügyintéző neve:

Paróczy Balázs (655722645)

Ügyintéző telefon:

+3670/319-1814

Ügyintéző email cím:

paroczy.balazs@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.