



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

**Belvárosi üzem**  
**1076 Budapest, Garay utca 6-8**  
**Tel.: 238-25-15, Fax.: 238-25-70**

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
Telefon: 238-4110  
Telefax: 238-4323  
Számvevő bank:  
OTP Bank Rt. 11720001-20203494  
Cégjegyzékszám: 01-09-699429  
Adószám: 12705616-2-43

Levelük jele: 143/2019  
Levelünk jele BDK Bv 476 /2019

Ügyintézőnk : Szabély Péter ☎ 06-1-238-2513  
Ügyintézőjük: Tóth Gábor

Címzett:

**Jel-Köz Mérnöki Iroda Kft.**  
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 15  
tel: 96/517-045; fax: 96/335-751  
e-mail: jelkoz@enternet.hu

Tárgy:

**XVI. kerület Kossuth Lajos utca (Rákosi út- Budapesti út közötti szakasz) út és parkoló építés**

**Tervszám: 571/2019**

**Tisztelt Címzettek!**

Válaszolva a fenti ikt. sz. levelükre tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzett közterületen az építési munkálatok érintik a meglévő, a BDK KFT: üzemeltetésében lévő közvilágítási hálózatot és berendezéseket. A BDK. Kft. előzetesen nem zárkózik a közterület megújítása ellen, a közterület megújítása ellen elvi kifogásunk nincs A BDK Kft. a tárgyi szakaszon a saját tulajdonú közvilágítási ill.díszvilágítási hálózatán fejlesztést nem tervez. A BDK Kft. kábeleit részben védőcsőben vannak fektetve alépitmény nélkül. Az új hálózat tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a tervezett berendezések kosaras gépkocsival javíthatók legyenek, valamint figyelembe kell venni a **BUDAPEST VILÁGHÍTÁSI MESTERTERV ELŐÍRÁSAIT!**

**Amennyiben a meglévő közvilágítási, ill. díszvilágítási berendezések átépítésre kerülnek, úgy arról kiviteli tervet kell készíteni, melyet 3 pld.-ban véleményezésre kell benyújtani a BDK Kft. felé. Új berendezések csak közterületen létesíthetők.**

A közvilágításra, ill. a díszvilágításra vonatkozó kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat, ill. műszaki paramétereket:

1. A BDK területi felelőssével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
2. Az illetékes közvilágítási Üzem képviselőjével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
3. Szükség szerint más közmű céggel. ill. meglévő átalánydíjas fogyasztókkal (Pl. ELMÜ, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét.
4. A beruházó írásbeli nyilatkozatát a tervezett közvilágítási berendezés vagyon- és tulajdonjogáról (ill. vagyon - és tulajdoni megosztásáról), valamint a meglévő, bontandó közvilágítási berendezések és hálózat maradványérték megtérítéséről.  
Ennek függvényében kell az egyes áramkörök, ill. közvilágítási berendezések energiaellátását kialakítani
5. A Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályának nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezések többlet üzemeltetési-költség viseléséről

6. A díszvilágítási berendezéseknél figyelembe kell venni a Fővárosi rendeletben foglaltakat.
7. A területileg illetékes Önkormányzat képviselőjének írásbeli elfogadó nyilatkozatát a tervező által javasolt útkategória besorolásról, valamint útvilágítási-osztályba sorolásról, figyelembe véve MSZ EN 13201 sz. szabványt
8. Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével valamint szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.
9. Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.
10. Külön bontási és létesítési méretezett nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat.
11. Szükséges karbantartási utasításokat.
12. Külön, pontos bontási és létesítési költségvetési kiírást (a tervező által árazott) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározásával és típusával.
13. A tervezett oszlopokon elhelyezett több közmű esetén az üzemeltetői határok és tulajdonjog meghatározását.
14. A beruházói nyilatkozatot a Terméklistában nem szereplő berendezések beépítésének szándékáról.
15. A Terméklistában nem szereplő berendezések, anyagok gyártói katalóguslapjait, minősíti bizonylatait és a BDK által kiállított a termékre vonatkozó egyedi elfogadó nyilatkozatot.
16. A jelmagyarázatokat, szükséges részletes keresztshelvényeket (Pl. más közmű keresztezése, különleges alapok, műtárgyra tervezett berendezések elhelyezése, stb.).  
A berendezések egyértelmű jelölése a tervrajzokon
17. Szükséges statikai nyilatkozatokat (tervezői, gyártói).
18. Zárlat-, feszültségesés és fénytechnikai számításokat

Amennyiben más közműadatokra szükségük van, kérjük, keressék meg az ELMŰ Nyrt. Hálózat Dokumentációs osztályát (1132Bp. Kresz Géza utca 3-5.)


A Tárgyi munka kivitelezése csak közműegyeztetett, jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhető el.

**További szükséges egyeztetésre szívesen állunk rendelkezésükre.**

Budapest, 2019. október 21.

Üdvözléssel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
Belvárosi közvilágítási üzem

  
Szlabely Péter  
üzemviteli technikus