

**JEL-KÖZ
MÉRNÖKI IRODA KFT.**

Győr
Dózsa Gy. rkp. 15.

9026

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati Osztály
Ügyintéző: Pöhl Tamás
Telefon: 465-2568
E-mail: tamas.pohl@vizmuvek.hu
E-közmű azonosító: 809468870

Tárgy: Budapest XVI. kerület, Kossuth Lajos utca (Rákosi út - Budapesti út között) út- és parkoló építés kiviteli terve

MUNKASZÁM: 571/2019

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező(k)!

A rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján kijelentjük, hogy az alábbi feltételekkel járulunk hozzá a tárgyi munkához:

- A kivitelezés érinti a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében meglévő vízhálózatot.
- A Fővárosi Vízművek Zrt. a Kossuth Lajos utca, Árpád utca – Budapesti út közötti, DN 100 azbesztcement. vezetékek rekonstrukcióját 2020. év első félévében tervezi D 110 KPE vezetékekkel.
- Az útépítésre csak a fenti vízcsőhálózati munkák elkészültét követően kerülhet sor.
- Előbbieket alapján kérjük, hogy tárgyi munka és a vízvezeték kivitelezési munka ütemezésének összehangolása céljából Projektirányítási Osztályunkkal szíveskedjenek egyeztetni.
- Jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes.
- A tervben feltüntetett közműadatok hiánytalan egyezősége, a közművekkel való szükség szerinti egyeztetés, a terv kivitelezhetősége és a szabványok előírásának maradéktalan betartása a tervező felelőssége.
- Az út kivitelezésével kapcsolatos építési munkavégzés a területileg illetékes Észak-pesti Hálózatüzemeltetési kirendeltség HÜK szakfelügyelete, irányítása (Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu, Telefon: 435-3945, Mobil: 06-30-9-325-288) mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal, írásban kell megrendelni.
- Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szakfelügyelet hiányában nem tudunk hozzájárulni a műszaki átadás-átvételhez; továbbá ha a kivitelezés a szakfelügyeletünk hiányában jelentős mértékben megzavarja egy közérdekű üzem működését (például Társaságunk által üzemeltetett víziközmű sérülését okozza), az megvalósítja a Btk. 323. § szerinti esetkört, és hatósági eljárást von maga után.
- Az Ütügyi Műszaki Előírások Műszaki leírása a felszíni szerelvényeink építési-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket külön tárgyalja.
- Munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, ill. műszaki átadás - átvétel ügyében HÜK kirendeltségünk az illetékes.
- A kivitelező **négy héttel** az útépítési munka kezdési időpontját megelőzően — az útépítési munkálatok terhére — **írásban rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását** a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési kirendeltség (HÜK) vezetőjétől. A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az útépítési munka végeztével pedig

- a szerelvényeink meglétének és működőképességének ellenőrzése érdekében közösen kell eljárni a területet. **Mindezek hiányában nem tudunk hozzájárulni a műszaki átadás-átvételhez.**
- Elvi nyilatkozat kérelmének, bekötővezeték létesítésének vagy bekötés megszüntetésének, vízmérőaknák átépítésének, tűzivízellátás biztosításának stb. ügyében szíveskedjenek megkeresni Társaságunk Vízmérő Kezelési Osztályát.
 - A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben az érintett vízvezetékek kézi feltárása is szükséges szakfelügyeletünk jelenlétében, ezért a fektetési mélység és a nyomvonal pontos meghatározása, bemérése érdekében kérjük, a feltárás megkezdése előtt 1 nappal szíveskedjenek értesíteni Korcsik Sándort (Közműnyilvántartó csoport, tel.: 465-2508).
 - **Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében a vízvezetékek és létesítményeik védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melynek a beruházás terhére kell eleget tenni.**
 - **A kivitelezés során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott védőtávolságok és előírások betartását.**
 - A vízvezetékek nyomvonalán és azok szerelvényein még ideiglenes jelleggel sem lehet földet tárolni, azaz folyamatosan biztosítani szükséges a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint a védelmet.
 - A kivitelezés ideje alatt az állagmegóvás érdekében gondoskodni kell a vízvezetékek, vízbekötések védelméről, amit előzetesen egyeztetni kell a szakfelügyelővel.
 - **Az útépités ideje alatt a burkolat teherelosztó hatása megszűnik. A munkagépek által keltett talajfeszültségek jóval nagyobb csőigénybevételt jelentenek a normál viszonyokhoz képest, ezáltal jelentősen megnő a csőtörések veszélye. Az útépitéssel érintett területen dinamikus hatásokra különösen érzékeny azbesztcement, öntöttvas, Sentab vízvezetékeink üzemelnek. Új pályaszerkezet kialakítása során a vízvezetékek és bekötések megóvása érdekében a kivitelezés teljes időtartama alatt minimálisan megtartandó földtakarás/védőtávolság: göv, ill. KPE anyagú vezeték felett 0,8 m, míg azbesztcement (ac), öntöttvas (öv), Sentab vezeték felett 1,0 m. Amennyiben a szükséges földtakarás/védőtávolság nem biztosított, a vezeték(ek) — a beruházás terhére történő — kiváltása szükséges.**
 - Nem engedélyezünk dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger használatát) a kivitelezés során. A megfelelő tömörítés érdekében többretegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wackerral) történő munkavégzéshez járunk hozzá.
 - **Kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére.**
 - **Amennyiben meglévő tűzcsap a tervezett szegély vonalába vagy útpályába esik, úgy azt a beruházás terhére szakfelügyelő jelenlétében, földfeletti kivitelben a közúti előírásoknak megfelelő helyre kell telepíteni. A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni ezek helyeit a HÜK szakfelügyelőjével.**
 - Amennyiben meglévő vízvezeték.szerelvény a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, körforgalom vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell helyezni, ill. építeni.
 - Víznyelő, folyóka építését megelőzően a víznyelő közelében lévő vízcsőre szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk.
 - Nyitott munkaárokba eső keresztező vezetékeink biztonságos felfüggesztéséről gondoskodni kell.
 - Vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető.
 - A meglévő terepszinthez viszonyítva 30 cm-t meghaladó mélységű árok/szikkasztóárók esetén (fagyveszély miatt) a gázbekötésekkel egyező módon (az árok megszakításával) kérjük biztosítani a keresztező vízvezetékek védelmét. Amennyiben ez nem megoldható, az árokfenék alatti 80 cm-es takarással történő átépítést irunk elő a beruházás költségére.

- Min. 0,6 m vízszintes védőtávolságot kell tartani a vízvezető árok válla és a vízcső tokjának palástja között; a kulé kavics szikkasztóágy vagy szikkasztókút, szikkasztó-, víznyelőakna vagy szikkasztóágy széle (drain blokk) és a vízcső tokjának palástja között pedig min. 1,0 m-t.
- **Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövek fölé tilos telepíteni pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, fát, közúti jelzőtábla vagy közvilágítási oszlop alapját stb. A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni ezek helyeit a HÜK szakfelügyelőjével.**
- Az alépítményeket úgy kell kialakítani, hogy a vízvezeték szerelvényeinek megközelítése minden esetben lehetséges legyen, azaz ki kell építeni a szerelvények megvédését (pl. kiemelt szegéllyel).
- **A meglévő vízvezeték felett lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:**
 - o a szegélyezés max. 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet;
 - o vízvezeték védősávja fölé max. 50–60 cm magasra növények ültethetők;
 - o a Fővárosi Vízművek Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földviisszatöltést vállalja esetleges vízcsőtörés, meghibásodás, üzemzavar-elhárítás esetén, a növényzet helyreállítását nem.
- Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a munkálatok során előre nem látható okok miatt további munkák szükségesek a vízcsövek, bekötések állagának megóvása érdekében, úgy ezek alapján meghatározott előírásokat is tegyünk, melyeknek szintén a beruházás terhére kell eleget tenni.
- **A vízcső és bekötővezetékeinek, létesítményeinek a munkálatok alatt és az azt követő egy éven belül minden előírásunk betartása mellett — a tárgyi beruházásra visszavezethető — sérülése esetén a kivitelező a felelős, az anyagi károkozásból származó költségek nem terhelhetik Társaságunkat.**

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül TILOS vizet vételezni a közterületi tűzcsapokról. A vízvételéhez szükséges engedély beszerzésének ügyében forduljanak ügyfélszolgálati irodánkhoz.

Kérjük, hogy szíveskedjenek csatolni jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz.

Budapest, 2019. október 31.

Tisztelettel:

Tóth Zsolt
mérnökszolgálati osztályvezető

Kiss György
mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes