



## Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

**Regisztrációs szám:** R-1900237002

**Iktatószám:** I-2019533154

**Ügyszám:** 065393/2019

**Ügyfélkód:** 794840954

**Ügyintézőnk:** Kajári Éva

**Telefon:** 455-4100

**E-mail:** kajarie@fcsm.hu

**Szervezeti egységünk neve, címe:**

Hálózatüzemeltetési Igazgatóság

1087 Budapest, Kerepesi út 21.

**Levelük kelte:**

**Levelük száma:**

**Ügyintézőjük:**

**Telefon:**

**E-mail:**

JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.  
Győr  
Dózsa György rakpart 15.  
9026

**Tárgy:** Budapest XVI. kerület, Lucernás köz - út és járdaépítés - csatorna üzemeltetői nyilatkozat

**Tisztelt Címzett!**

**A tervezett létesítményre vonatkozó csatorna üzemeltetői nyilatkozat nem hozzájárulás. A csatornahálózattal kapcsolatos beruházásokra vonatkozó nyilatkozatokat (elvi tájékoztatás, befogadói nyilatkozat, üzemeltetői nyilatkozat stb.) Társaságunk Mérnöki Csoportjánál be kell szerezni.**

**A tárgyi terv E-közmű rendszerbe történő feltöltésekkor jelen csatorna üzemeltetői nyilatkozatot mellékleteivel együtt csatolni szükséges, ennek hiányában hozzájáruló közműnyilatkozatot nem adunk ki.**

Hivatkozással fenti tárgyú megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot adjuk.

Az érintett területen a csatornázás elválasztott rendszerű. A tervezési területen üzemeltetésünkben lévő közcsatorna nem található, az ingatlanok közműves szennyvízelvezetése önkormányzati tulajdonú nyomóvezetékekkel megoldott. A nyomóvezeték tulajdonosának véleményét javasoljuk megkérni.

Az utcaszakasz jelenleg burkolatlan, a tervezettek szerint aszfalt burkolat kerül kialakításra. A tervezési terület környezetében közműves csapadékvíz elvezetési lehetőség nincs.

Elválasztott rendszerű zárt csapadékvíz-elvezető hálózat az érintett területen nem épült ki.

A kérelemben leírtak szerint a tárgyi utcaszakasz csapadékvíz-elvezetését szikkasztással tervezik megoldani. A csapadékvizek szikkasztásos megoldásának jóváhagyására nem vagyunk illetékesek. A csapadékvíz-elvezető-szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, azok elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

A tervezett létesítménnyel kapcsolatosan hálózatüzemeltetési és fejlesztési szempontból egyéb észrevételt nem teszünk.

Nyilatkozatunk az ismert körülmények fennállása esetén a kiállítástól számított két évig érvényes.


Budapest, 2019. 10. 01.



Melléklet:

Kapják: Címzett, Irattár

Tisztelettel:



Ástori Tamás  
üzemeltetési igazgató



Mórocz Gábor  
osztályvezető