



Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „**Budapest XVI. kerületi útépitések XLVIII.**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi **második kiegészítő tájékoztatást** adja:

1. Kérdés: „Az 1, 2, 3. részek kivitelezése folyamán Tisztelt megrendelő tud felvonulási területet biztosítani a nyertes ajánlattevő részére? Amennyiben igen, kérem annak helyét meghatározni szíveskedjenek.”

Válasz: Mindhárom rész esetében felvonulási terület csak a munkaterülettel érintett közterületeken áll rendelkezésre.

2. rész: Béla utca útépitése

2. Kérdés: „2. rész (Béla utca) kiadott költségvetés „H44 és H214” cellák képlet hibásak. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását miként kezeljük a hibát.”

Válasz: Ajánlattevő az árazatlan költségvetésekben az egységárak megadásával támasztja alá az ajánlati árát. Amennyiben a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés nem, vagy nem helyes képletet tartalmaz, azt Ajánlattevő javíthatja. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően a beadott ajánlatokat alátámasztó költségvetéseket tételesen, számszakilag is ellenőrzi, számítási hiba esetén jogszabály szerint jár el.

3. rész: Lucernás köz útépitése

3. Kérdés: „A 3. rész Lucernás köz útépitési tervei az aszfaltok tekintetében normál minőséget írnak elő, míg a költségvetésben F jelű aszfaltok szerepelnek. Kérjük az ellentmondás feloldását, szükség esetén a költségvetési kiírás módosítását.”

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Lucernás köz árazatlan költségvetés III.02. Aszfaltburkolat építés fejezet 1. és 2. tételét az alábbiak szerint javította:

1.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 cm vastagságban (útburkolat) AC 11 kötő aszfaltkeverékből	11	m3
2.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával, 4 cm vastagságban (útburkolat) AC-11 kopó aszfaltkeverékből	11	m3

Ajánlatkérő a javított költségvetést az EKR rendszeren keresztül rendelkezésre bocsátja.

4. **Kérdés:** „A 3. rész Lucernás köz kiadott költségvetési kiírásából a tervezett AC-8 kopórétegű kapubejárók teljes pályaszerkezetének építéséhez szükséges tételek hiányoznak. Kérjük az ellentmondás feloldását, szükség esetén a kiadott költségvetési kiírás kiegészítését.”
5. **Kérdés:** „- 3. rész (Lucernás köz) kiadott költségvetés „H24” cellák képlet hibásak. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását miként kezeljük a hibát.”

Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Lucernás köz árazatlan költségvetés II.02. Alapozási munkák fejezet 4. tételének mennyiségét az alábbiak szerint javította:

4.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése, CKt-4 jelű stabilizált kavicsból, tömörítéssel, padka burkolat alatt	12	m3
----	---	----	----

valamint a költségvetés III.02. Aszfaltburkolat építés fejezetét az alábbi tétellel egészítette ki:


3.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával, 4 cm vastagságban (kapubejárók) AC-8 kopó aszfaltkeverékből	2	m3
----	--	---	----

Ajánlatkérő a javított költségvetést az EKR rendszeren keresztül rendelkezésre bocsátja.

Budapest, 2020. január 20.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:


Katáné Pergel Ágnes
 Beszerzési Irodavezető

