



Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „**Budapest XVI. kerületi útépítések XLIX.**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi **kiegészítő tájékoztatást** adja:

1. rész: Kossuth Lajos utca útépítése

1. kérdés: „Szerződéstervezet 3. pontjában a szerződés teljesítési határidőjének (átadás-átvételi eljárás lezárása) 2020. június 15. lett megadva.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás időintervallumát (készre jelentéstől az eljárás lezárásáig számított napok számát) meghatározni szíveskedjen.”

Válasz: Megrendelő a készre jelentéstől számított 10 napon belül megkezdi az átadás-átvételi eljárást, melynek időtartama maximum 30 nap.

2. kérdés: „1. rész: Kossuth Lajos utca (Rákosi út – Budapesti út) árazatlan költségvetésének „I.02. Irtás, Favédelem” 1., 2., 3., 4. tételei tartalmazzák a fakivágási engedély beszerzését, mint Vállalkozói feladatkört.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fakivágási engedély kiadásának átfutási idejéről, illetve az illetékes szervezetről nyilatkozni szíveskedjen.”

Válasz: A fakivágási engedélyezési eljárást Ajánlatkérő már megindította, így Ajánlattevőnek nincs feladata ezzel kapcsolatban.

3. kérdés: „1. rész: Kossuth Lajos utca (Rákosi út – Budapesti út) árazatlan költségvetésének „III.01. Szegély és kőburkolat építés” tételesoportjában nem található a tervezett parkolók térkőmennyisége.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a parkolóállások térkő mennyiségéről nyilatkozni szíveskedjen.”

Válasz: A költségvetés III.01. Szegély és kőburkolat építés fejezet 4. tétele tartalmazza a parkolóállások térkő mennyiségét is.

4. kérdés: „1. rész: Kossuth Lajos utca (Rákosi út – Budapesti út) árazatlan költségvetésének „III.02. Aszfaltburkolat építés” 3. tételében AC 8 kopó típusú aszfaltkeverék van jelölve, mint kapubejárók pályaszerkezeti aszfalt rétege. Ezzel szemben a Műszaki leírás 4. pontjában az aszfaltburkolatú kapubejárók tervezett pályaszerkezeténél AC 11 kopó típusú aszfalt lett megadva.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ellentmondást feloldani szíveskedjen.”

Válasz: A költségvetés szerinti AC 8 min. aszfaltot kell beépíteni, kérjük a költségvetés beárazását.

2. rész: Pejko utca útépitése

5. kérdés: „Kérjük a T. Ajánlatkérőt erősítse meg, hogy költségvetés szerint AC 11 (F) kopó- és kötőréteget aszfaltburkolat beépítését kéri.”

Válasz: Az aszfalt kopó- és kötőréteget AC 11 aszfaltból kell építeni, az anyagár képzésénél kérjük ezt kell figyelembe venni.

6. kérdés: „A költségvetés nem tartalmazza az építendő lencseárok földmunkáját. Kérjük a T. Ajánlatkérőt a hiányzó mennyiséget felülvizsgálni szíveskedjen.”

Válasz: A költségvetés „21. Irtás, föld és sziklamunka fejezet 3. tétele tartalmazza földkiemelés mennyiségét, a 2. tétele pedig a lencseárok további munkáját tartalmazza. Kérjük, a lencseárok kiépítésének költségét ezen tételeknél érvényesítsék.

7. kérdés: „A költségvetésben szereplő földkitermelése (21./1. és 21./3.) és fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása (21./15. és 21./16.) tételek mennyiségei nincsen összhangban egymással. Kérjük a T. Ajánlatkérőt az érintett tételek mennyiségeit felülvizsgálni szíveskedjen.”

Válasz: A Földkiemelés mennyisége tömör m3, a felrakás, szállítás pedig laza m3, 25% lazulási tényezővel.

8. kérdés: „A 63/6. sz. tétel „Járda javítása öntött aszfalttal 4 cm vtg.-ban – 25 m2” esetén, teljes pályaszerkezet cserét vagy csak öntött aszfalt réteget szükséges cserélni?”

Válasz: Csak az öntött aszfalt fedőréteget kell cserélni.

Budapest, 2020. február 6.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:

Katáné Pergel Ágnes
Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető

