


4 sz. csomópont

Készül: 3 db

Földfeletti tűzcsap építés az elbontandó földalatti helyett



Tétel	Megnevezés	Méret	Mennyiség
3	Karimás E tolózár	DN 80	1 db
5	Földfeletti tűzcsap „h8”	DN 80	1 db
6	Karimás elágazó T idom	DN 100/80	1 db
8	EN-PE karimás-tokos idom	DN 80	1 db
9	Kétkarimás FF idom (szintbeállítás)	DN 80	1 db
12	KPE hegtoldal, DN 80 PP lazakarima acélmaggal	D 90	1 db
13	KPE hegtoldal, DN 100 PP lazakarima acélmaggal	D 110	2 db
14	KPE karmantyú Ω	D 90	1 db
15	KPE karmantyú Ω	D 110	2 db
	Karima egységcsomag	DN 80	4 db
	Karima egységcsomag	DN 100	2 db
	Beépítési készlet tolózárhoz 1,30 - 1,80 m		1 db
	Csapszekrény tolózárhoz		1 db