


Energetikai minőségértékelési összesítő

Épület: 1161 Budapest
Krenedits Sándor utca 19.
Hrsz: 109853
Megrendelő: Rehab XVI Non-profit Kft
Tanúsító: Gémes Tamás Miklós
2600 Vác
Borvirág utca 10/a.
+36306563718
tamas@vac.golgota.hu
TÉ 01-4623

Összesített energetikai jellemző:	445.64 kWh/m ² a	referencia értéke: 137.12 kWh/m ² a
Fajlagos széndioxid kibocsátás:	111.30 kg/m ² a	referencia értéke: 31.31 kg/m ² a
Összesített energetikai jellemző szerinti besorolás:	H ₂₀₂₃ (406.3 %)	
Fajlagos széndioxid kibocsátás szerinti besorolás:	H ₂₀₂₃ (444.4 %)	



A nyári hővédelemre vonatkozólag az alapterületre vetített üvegezési arány kisebb mint 8%, a követelmény teljesül.

Épület felület-térfogat aránya: 0.761 m²/m³
Fajlagos hővesztésgénevező: 0.650 W/m³K

Dátum: 2024. 4. 9.